Leht 3

X = 6564300
Y = 481100

KP õhuliin Fe/Al 99 mm²
L=82 m

Mast 12 asendada III klassi kreosootimmutusega mastiga
L=11 m

Mastile paigaldada sädevahemikud

KP õhuliin Fe/Al 99 mm²
L=73 m

Mast 11 asendada III klassi kreosootimmutusega mastiga
L=11 m

KP õhuliin Fe/Al 99 mm²
L=75 m

Mast 10, traavers, isolaatorid ja number asendada

KP õhuliin Fe/Al 99 mm²
L=80 m

Mast 9, traavers, isolaatorid ja number asendada

Mastile paigaldada sädevahemikud

KP õhuliin Fe/Al 99 mm²
L=72 m

Mast 8 asendada III klassi kreosootimmutusega mastiga
L=11 m

53101:001:0325
Talumaa

44101:001:1747
Jänesemetsa

53101:001:0317
Nurgatalu

53101:001:0325
Talumaa

LEONHARD WEISS OÜ projekteeritud tehnovõrgud:

- Rekonstrueeritav keskpinge õhuliin
- Projekteeritud puitmast

X = 6564200
Y = 481260

Tingmärgid:

- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Kinnistu piir

Projekt	Nõva-Ranna fiidri rek, I etapp, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond			Tellija	Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis: Elektripaigaldise plaan			Joonise nr	JT1004-1-3
Projekteerib	Ivo Maaten		14.04.2026 / 5282137	Mõõtkava	M 1:500
Kontrollis	Ivo Maaten		14.04.2026 / 5282137	Staadium	Töörooskt
Projektijuht	Ivo Maaten		14.04.2026 / 5282137	Keel: EST	Leht: 3 / Lehti: 6

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348

Päiliste haruliini tähistused muuta. Uued numbrid 7H1-7H7 (Päiliste AJ)

KP õhuliin Fe/Al 99 mm²
L=74 m

Mast 7 asendada III klassi vasesoolimmutusega mastiga
L=12 m
Paigaldada tõmmits, a=5m

KP õhuliin Fe/Al 99 mm²
L=89 m

AJ Nõva-väike

Mastile paigaldada sädevahemikud

Mast 6 asendada III klassi vasesoolimmutusega mastiga
L=11 m. Paigaldada tugi vasesool III klass L=12 m

KP õhuliin Fe/Al 99 mm²
L=90 m

Mast 5, traavers, isolaatorid ja number asendada (SHF20). Ehitada maanduspaigaldis 25Ω

KP õhuliin Fe/Al 99 mm²
L=81 m

Mast 4, traavers, isolaatorid ja number asendada (SHF20). Ehitada maanduspaigaldis 25Ω

KP õhuliin Fe/Al 99 mm²
L=79 m

53101:001:0035
11230 Harju-Risti - Riguldi - Võnkküla tee

53101:001:0325
Talumaa

53101:001:0317
Nurgatalu

53101:001:0318
Taluväljа

53101:001:1612
Mõisapõllu

Nr MPL444372
AXPK 4G25
L_p=18 m; L_{kaab}=30 m

LK207918

LEONHARD WEISS OÜ projekteeritud tehnovõrgud:

- Rekonstrueeritav keskpinge õhuliin
- Projekteeritud puitmast
- Projekteeritud tugi
- Projekteeritud madalpinge maakaabel
- Demonteeritav seade

Tingmärgid:

- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Kinnistu piir
- Olemasolev side kaabelliin
- Olemasolev madalpinge õhuliin

Projekt	Nõva-Ranna fiidri rek, I etapp, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond			Tellija	Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis: Elektripaigaldise plaan			Joonise nr	JT1004-1-4
Projekteeris	Ivo Maaten		14.04.2026 / 5282137	Mõõtkava	M 1:500
Kontrollis	Ivo Maaten		14.04.2026 / 5282137	Staadium	Töörooskt
Projektijuht	Ivo Maaten		14.04.2026 / 5282137	Keel: EST	Leht: 4 / Lehti: 6

E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348