

Nimetus: Põrguvälja tee 25d ja 25e liitumine ühisveevarustuse ja kanalisatsiooniga
 Aadress: 11330 Järveküla-Jüri tee L22, Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond
 Töö number: 189/25
 Tellija: ELVESO AS
 Versioon: v01

Staadium: Põhiprojekt
 Reg. kood: 10096975
 Kuupäev: 20.02.2025

Põhimaterjalide tabel

Jrk nr	Nimetus	Mõõtühik	Hulk	Märkused
1	<u>VEEVARUSTUS</u>			
1.1	Veevarustuse toru PE De75 x 4,5 mm PN10, SDR17, PE100RC	m	25	nt. Pipelife
1.2	Veevarustuse toru PE De63 x 5,8 mm PN16, SDR11, PE100RC	m	6	nt. Pipelife
1.3	Hülss veetorule De110 mm	m	24	nt. Evopipes
1.4	Märkelint "VESI" +	rull	1	nt. Pipelife
1.5	Märketross min 2,5 mm ²	rull	1	nt. Draka
1.6	Maakraan PE otstega DN50 (De63) + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	2	nt. AVK
1.7	+ muu vajalik materjal vastavalt veetoru sõlmedele (nt. elektrikeevissadul, elektrikeevismuhv, elektrikeevispõlv, elektrikeevisotsakork)	kompl	1	nt. Pipelife
2	<u>KANALISATSIOON</u>			
2.1	Survekanalisatsioonitoru De90 x 5,4 mm PN11, SDR17, PE100RC	m	32	nt. Pipelife
2.2	Hülss survekanalisatsiooni torule De160 mm	m	24	nt. Evopipes
2.3	Märkelint "KANAL"	rull	1	nt. Pipelife
2.4	Märketross min 2,5 mm ²	rull	1	nt. Draka
2.5	Äärikutega kummikiilsüiber reoveele DN80 + spindlipikendus + kape 40 t	kompl	2	nt. AVK
2.6	Ühendus olemasoleva PE kaevuga	tk	1	
2.7	+ muu vajalik materjal vastavalt survetoru sõlmedele (nt. elektrikeevismuhv, kaelus, PP-äärik, käänikud, kolmik, elektrikeevisotsakork jne)	kompl	1	nt. Pipelife

Märkus:

Materjalid peavad vastama ELVESO AS tehnilistele nõuetele (<https://www.elveso.ee/vesi/tehnilised-yldnouded-/>);

Nimetus: Põrguvälja tee 25d ja 25e liitumine ühisveevarustuse ja kanalisatsiooniga
Aadress: 11330 Järveküla-Jüri tee L22, Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond
Töö number: 189/25
Tellija: ELVESO AS
Versioon: v01

Stadium: Põhiprojekt
Reg. kood: 10096975
Kuupäev: 20.02.2025

Taastamise mahud

Jrk nr	Nimetus	Mõõtühik	Hulk	Märkused
1	Haljasalal taastamine	m ²	45	vt. seletuskiri