Paigaldada mastiliüliti LP21993
sularitega 3x40A

AXPK 4G120
MPL451533
Ltr = 270m
Lkaab = 296m

Kinnisel meetodil
PEHØ110 1250N, L=41m

Ristumine 17145 Vanamõisa-Veltsi-Päide teega, 0,8 km

Ettevaatust!
Ristumine sidetrassiga

Kaablitrass paigaldada
teest 0,9 m kaugusele

LK242958
(PK 3x25A)

19101:001:0206
Prillaiva

19101:001:0207
Priinurga

19101:001:0209
17145 Vanamõisa-Veltsi-Päide tee

19101:001:0210
Uvetalli

19101:001:0212
17145 Vanamõisa-Veltsi-Päide tee

19101:001:0208
Priimetsa

19101:001:0698
Talli

19101:001:0700
Tallimetsa

X = 6589950
X = 6589850
X = 6589750
X = 6589700
Y = 6529400

Tingmärgid:

- Projekteeritav liitumiskilp(sinisega on näidatud kilbi reaalne suurus)
- Projekteeritud madalpinge maakaabelliinid kaitsetorus
- Kinnisel meetodil paigaldatav trassiosa
- Puurimise strardi-/lõpukaevik
- Sidetrass

Märkused:

1. Projekteerimisülesanne nr. 520124
2. Transpordiameti kinnistul paigaldada kaabel lahtisel meetodil 750N torusse.
3. Maakaabel paigaldada vähemalt 0.7m sügavusele, ristumisel sõiduteega vähemalt 1m sügavusele ja 750N torusse. Ristumisel teiste tehnovõrkudega paigaldada maakaabel torus ja tagada nõutavad vahekaugused. Ristuvale tehnovõrgule lähemal kui 2m kaevata käsitsi.
4. Elektrikaablite sügavus riigitee maaüksusel minimaalselt 1,0m, ristumisel riigiteega 1,5m.
5. Peale kaevetööde lõppu taastada töödele eelnenud olukord. Taastada katted.
6. Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest eeskirjadest ja Elektrilevi OÜ ning teiste asjaomaste organisatsiooniide kooskõlastamisel esitatud nõuetest..

Alusplaaniks on Kirjanurk OÜ poolt koostatud maa-ala plaan tehnovõrkudega
(30.09.2026.a., töö nr. 15495G). Koordinaadid L-EST 97 süsteemis. Kõrgused EH-2000 süsteemis.

Projekt: **Tallimetsa 0,4 kV elektrivarustus Lihulõpe küla Haljala vald Lääne-Viru maakond**						Tellija: **Elektrilevi OÜ**		
LEONHARD WEISS	Joonis: **Elektrivõrgu plaan**					Joonise nr: **LC5868-1**		
	Projekteeris	**Eduard Drozdov**			Tel. 58869503	Mõõtkava: M 1:500		
	Projektijuht	**Eduard Drozdov**			Tel. 58869503	Staadium: Tööprojekt		
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Kontrollis	**Kelo Altoja**			Tel. 53426415	Keel: EST	Leht: 1	Lehti: 1