



PÄÄSTEAMET



Enefit Energiatootmine AS
tootmine@energia.ee

Teie: 04.07.2018 nr e-kiri

Meie: 13.08.2018 nr 7.2-2.3/13070-2

Teatis ja dokumentide esitamise nõue

Päästeameti Ida Päästkeskusele on 23. aprillil, 19. ja 25. juunil, 2. ja 4. juulil ning 2. augustil 2018. aastal laekunud haldusmenetluste nr 7.2-5.4/1642 ja nr 7.2-5.4/6170 raames Enefit Energiatootmine AS esindajalt tõendusmaterjalid.

Adressaadi esindaja 23. aprilli 2018. aasta esitatud tõendusmaterjalide hindamise tulemuste kohaselt on haldusorgan lugenud 9. märtsi 2018. aasta ettekirjutuse nr 7.2-6.4/481 – esialgselt 7. detsembri 2017. aasta antud ettekirjutuse nr 7.2-6.4/2399 punkti 1 – (tagada evakuatsioon Eesti Elektriijaama gaasikäigu nr 4 hädaväljapääsude kaudu selliselt, et olme- ja nõupidamisruumi (Tuhaärastusseadmed) ja kaabliruumi (ELT Ekspluatatsiooni EEJ) akendest hädaväljapääsud oleksid kasutatavad ja kõik hoone hädaväljapääsud oleksid evakuatsioonimärkidega tähistatud) täidetuks.

Adressaadi esindaja 19. juuni 2018. aasta esitatud tõendusmaterjalide hindamise tulemuste kohaselt on haldusorgan lugenud 7. detsembri 2017. aasta antud ettekirjutuse nr 7.2-6.4/2401 punkti 4 (moodustada Enefit 140 peahoone evakuatsioonitrepikodadest omaette tuletõkkeseptsioon, eraldades need tuletõkkeustega +9,6 m kõrgusmärgi ruumidest ning tihendades +6,9 m kõrgusmärgi kahe liftišahtiga evakuatsioonitrepikoja läbiviik) täidetuks. Haldusorgan on arvestanud kaalutusõiguse alusel adressaadi elektroonses kirj vahetuses esitatud selgitustega, et tuletõkkeseptsioonide moodustamine projekteeritakse 2019. aastal.

Adressaadi esindaja 25. juuni ja 2. augusti 2018. aasta esitatud tõendusmaterjalide hindamise tulemuste kohaselt on haldusorgan lugenud 28. novembri 2017. aasta antud ettekirjutuse nr 7.2-6.4/2333 punkti 3 (korraldada Õlitööstuse käitises õppus hädaolukorra lahendamise plaani katsetamiseks) täidetuks. Juhime tähelepanu, et tulekahju korral tegutsemise ja hädaolukorra lahendamise katsetamise osas esitatud kokkuvõttest peavad selguma faktilised asjaolud (osalenute arv (lisaks registreerimislehele), viited tulekahju korral tegutsemise ja hädaolukorra lahendamise plaanidele (sh stsenaariumitele), mis katsetati, ning kasutatud ressursid ja tuleohutuspäigaldised). Kuna õppuse kokkuvõtte esitati punkti 3 täitmise kinnitamiseks, oleks pidanud püstitatud eesmärgina välja toodud hädaolukorra lahendamise plaani katsetamine käitise töötajate poolt.

Adressaadi esindaja 2. juuli 2018. aasta esitatud tõendusmaterjalide hindamise tulemuste kohaselt on haldusorgan lugenud haldusorgani 22. veebruari 2017. aasta antud ettekirjutuse nr 7.2-6.4/337 punkti 12 (tagamaks evakuatsioon taastada abikorpus ühekorruselise osa +0,00 m kõrgusmärgil oleva ruumi nr 40 (Enefit Solutions Kütuse etteandmisseadmed) evakuatsioonipääs) täidetuks. Punkti 13 (evakuatsiooni tagamiseks paigaldada

evakuatsioonivalgustus söökla I ja II ning keldrikorruste varu- ja evakuatsiooniteede) täitmise kohta 2. juuli 2018. aasta esitatud tõendusmaterjalide osas palub haldusorgan täiendavalt esitada teostusjoonised, evakuatsiooniskeem, seadmete spetsifikatsioon, valgustiheduse mõõtmisakt ja hooldusplaan.

Adressaadi esindaja 4. juuli 2018. aasta esitatud tõendusmaterjalide hindamise tulemuste kohaselt on haldusorgan lugenud haldusorgani 11. aprilli 2018. aasta antud ettekirjutuse nr 7.2-6.4/700 punkti 1 (viia Õlitöötuse tulekahju korral tegutsemise plaan vastavusse siseministri 1. septembri 2010. aasta määrusega nr 43) täidetuks.

Haldusorgan võimaldab adressaadil esitada e-posti aadressile irina.belik@rescue.ee ettekirjutuse nr 7.2-6.4/337 punkti 13 täitmist kinnitavad tõendusmaterjalid hiljemalt **21.08.2018**.

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik
ohutusjärelvalve büroo peainspektor
Ida päästekeskus

Teadmiseks: Eesti Energia AS, indrek.randoja@energia.ee, artur.ivanov@energia.ee.