


Tähelepanekud 18.09.2025

- EHR kontuurid ei ole kooskõlas projekti materjalidega ning kontuurides kajastub, et kaablid paiknevad riigitee maaüksusel. Palume kontrollida ja korrigeerida EHR kontuure.





- Asendiplaani dwg failis ei kajastu elektrikaablite kontuurid. Palume kontrollida ja korrigeerida.
- Palume täpsustada, kas projektiga kavandatakse elektrikaablite/reservtorude rajamist riigitee maaüksusele sh ristumist Soodevahe maantee viadukti muldega. Kuna vastuskirjas on kajastatud, et TRAM maaüksustele kaableid ei planeerita, samas projekti materjalidest ja asendiplaanilt antud kaablid TRAM maaüksusel ikkagi kajastuvad. Samuti kajastub vastav ristmevälja joonis (ristumine riigiteega). Palume esitada ühesed andmed asendiplaanil (sh dwg failis), EHR kontuurides ja projekti materjalides. Palume asendiplaanil kajastada üheselt mõistetavalt planeeritavad kaablid ning juhuks kui mingeid kaableid ei rajata siis eemaldada vastavad andmed ja kontuurid asendiplaanilt ja projekti materjalidest.

