



# Tüvevundamendi joonis

M 1:20




# Lõige A - A

M 1:20



# Lõige B - B

M 1:1



## Märkused:

- Kõik mõõdud on antud millimeetrites
- Sarruse kaitsekiht 30 mm plaadil; 50mm tüves
- Betooni tugevusklass C30/37 (Sooe K35-2); armatuurteras AIII (GOST)
- Betooni keskkonnaklass XC 4 ja külmakindlus XF 3

Tähis	Pikiarm. klass	Pikiarmatuuri läbimõõt ja samm mm	Pikiarmatuuri pikkus mm	Jaot. arm. klass	Jaotusarmatuuri läbimõõt ja samm mm	Jaotusarmatuuri pikkus mm	Arv kokku tk	Skeem
V - 1	A III	Ø16 - 144	1340	A III	Ø16 - 144	1340	1	
V - 2	A III	Ø12 - 162	1340	A III	Ø12 - 162	1340	1	
V - 3	A III	Ø12 - 150	800	A III	Ø12 - 150	800	1	

Element	Pos	Klass	Ø mm	Pikkus mm	Elem. arv tk.	Varraste arv elem. tk.	Arv kokku tk.	Kuju kood	Haak	Painutusmõõdud, mm								Märkused
										a	b	c	d	e	R	h		
Vundamen	1	A III	20	2750	1	8	8	12	0	0	2100	800				140		
Vundamen	2.1	A III	6	1060	1	1	1	31	1	1	240	240	240	240			70	Kõik mõõdud sisemõõdudena
Vundamen	2.2	A III	6	1180	1	1	1	31	1	1	270	270	270	270			70	Kõik mõõdud sisemõõdudena
Vundamen	2.3	A III	6	1220	1	1	1	31	1	1	280	280	280	280			70	Kõik mõõdud sisemõõdudena
Vundamen	2.4	A III	6	1260	1	1	1	31	1	1	295	295	295	295			70	Kõik mõõdud sisemõõdudena
Vundamen	2.5	A III	6	1340	1	1	1	31	1	1	305	305	305	305			70	Kõik mõõdud sisemõõdudena
Vundamen	2.6	A III	6	1500	1	1	1	31	1	1	320	320	320	320			70	Kõik mõõdud sisemõõdudena
Vundamen	3	A III	6	970	1	8	8	31	1	1	200	245	200	245			70	
Vundamen	4	A III	10	860	1	2	2	13	0	0	400	110	400					
Vundamen	5	A III	12	5500	1	1	1	31	1	1	1340	1340	1340	1340			70	Seotud võrguga V-1
Vundamen	6.1	A III	6	820	1	1	1	31	1	1	170	170	170	170			70	Kõik mõõdud sisemõõdudena
Vundamen	6.2	A III	6	904	1	1	1	31	1	1	191	191	191	191			70	Kõik mõõdud sisemõõdudena
Vundamen	6.3	A III	6	932	1	1	1	31	1	1	198	198	198	198			70	Kõik mõõdud sisemõõdudena
Vundamen	6.4	A III	6	976	1	1	1	31	1	1	209	209	209	209			70	Kõik mõõdud sisemõõdudena
Vundamen	6.5	A III	6	1004	1	1	1	31	1	1	216	216	216	216			70	Kõik mõõdud sisemõõdudena
Vundamen	6.6	A III	6	1044	1	1	1	31	1	1	226	226	226	226			70	Kõik mõõdud sisemõõdudena

MARKUS: Armatuuri kokkuvõte on koostatud vastavalt standardile EVS - EN ISO 3766:2004

Projekt: Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus RUU elektroonilise side rajatis 99m vantidega sidemast, elektrooniliste sideseadmete konteiner				Tellija: ELASA	
Joonis: Tüvevundament PP 300 AS				Töö nr: 1223	
				Joonise nr: 7-05	
Projekteeis: Jaan Raudsepp Kontrollis:				Mõõtkava: Leht 1	
AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee				Stadium: Eelprojekt	