



PÄÄSTEAMET



Lauri Teorein
Taagepera Loss OÜ
lauri@spalavendel.ee

05.10.2018 nr 7.2-2.2/16754-2

Vastuskiri

Lähtuvalt Teie taotluses toodud põhjendustest viime läbi haldusakti nõuete täitmise kontrolli jaanuaris 2019. Täpsema järelkontrolli kuupäeva anname teada.

Haldusakti nr 7.2-6.2/1283 nõude nr 2 sisuks on eraldada hoone evakuatsioonitrepikojad ja korruste vahelised ühendustrepid korrustest tuletõkkeustega nii, et evakuatsioonitrepikodadest ja hoone korrustest moodustuksid omaette tuletõkkesektsioonid täitmise tähtajaks oli 01.09.2018. a ning ettekirjutusega kaasnes sunnirahahoiatus 1000 eurot.

Haldusakti nr 7.2-6.2/1283 nõude nr 3 sisuks on moodustada vasaku tiiva kahest korrusevahelistest trepikojast ühtsesse tuletõkkesektsiooni kuuluv evakuatsioonitrepikoda, täitmise tähtajaks oli 01.09.2018. a ning ettekirjutusega kaasnes sunnirahahoiatus 1000 eurot. Haldusakti 7.2-6.2/1283 nõude nr 4 sisuks on, rajada parema tiiva II korruselt teine nõuetekohane evakuatsioonipääs, täitmise tähtajaks oli 01.09.2018. a ning ettekirjutusega kaasnes sunnirahahoiatus 1000 eurot.

Kahel korral on määratud uus täitmise tähtaeg.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Külli Uibo
Ohutusjärelvalve büroo vaneminspektor
Lõuna päästekeskus
76 32155
kylli.uibo@rescue.ee