



PÄÄSTEAMET

/\*ASUTUSESISESEKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud:

Kehtib kuni:

Alus:

Teabevaldaja: Päästeamet\*/

Triinu Jürisaar  
Võru Vallavalitsus  
vald@voruvald.ee

06.02.2025 nr 7.2-3.2/7184-1

### **Detailplaneeringu kooskõlastamisest keeldumine**

Päästeseaduse § 5 lg 1 p 8 alusel keeldub Päästeameti Lõuna päästkeskuse ohutusjärelevalve büroo nõunik Margo Lempu kooskõlastamast Võru maakonnas Võru vallas Parksepa alevikus Kanariku tn 3b ja Kesk tn 8 katastriüksuste detailplaneeringut järgmisel põhjusel:

Tuletõrje veevarustuse lahendus ei vasta nõuetele. Veevõtukoht ei tohi paikneda kaugeima ehitise kaugeimast sissepääsust kaugemal kui 400 m. Mõõtma peab üldjuhul mööda päästetehnikaga sõidetavat teed. Praeguses lahenduses välja pakutud veevõtukoht on linnulennult nõutaval kaugusel, aga päästevarustus ei saa läbida naaberkinnistute hooneid ja rajatisi.

Päästeamet juhib tähelepanu asjaolule, et kui soovitakse kasutada teise isiku kinnistul paiknevat veevõtukohta, mille korrashoiu eest vastutab kinnistu omanik, on vaja kinnistu omanikuga see eelnevalt kirjalikult kokku leppida.

Päästeameti Lõuna päästkeskuse kooskõlastuse andmisest keeldumine on sisult menetlustoiming. Üldjuhul saab haldusmenetluse toimingut vaidlustada koos haldusaktiga (sisulise otsusega) - antud juhul on vaide või kaebuse esitamine võimalik pärast Võru vallavalitsuse otsust planeeringu kehtestamise keeldumise kohta.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Margo Lempu

Ohutusjärelevalve büroo nõunik

Lõuna päästkeskus

+372 7337313

margo.lempu@paasteamet.ee