



### TINGMÄRGID

- PROJEKTEERITUD LIITUMISKILBI TEGELIK SUURUS
- PROJEKTEERITUD LIITUMISKILP
- PROJEKTEERITUD JAOTUSKILP
- OLEMASOLEV JAOTUS, -LIITUMISKILP
- OLEMASOLEV MAST TÕMMITSAGA
- PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU (450N)
- PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU (750N)
- PROJEKTEERITUD KAABLIKAITSETORU (1250N)
- OLEMASOLEV TEEMÄRK
- OLEMASOLEV MP ÕHULIIN
- OLEMASOLEV MP KAABELLIIN
- OLEMASOLEV KP KAABELLIIN
- w1 --- w1 --- PROJEKT. MP MAAKAABEL
- × v × OLEMASOLEV VEETRASS (KASUTUSEST VÄLJA VIIDUD)
- × DEMONTEERITAV VÕRK, SEADE
- s --- OLEMASOLEV SIDETRASS
- OLEMASOLEV SIDEKAABEL
- RIIGITEE KAITSEVÕÜND
- KINNISTUTE PIIRID
- PUURIMISKAEBIK

### MÄRKUSED:

1. DEMONTEERIDA ÕHULIINI MAST M5 KOOS ÕHULIINIGA JA LIITUMISKILBIGA 96144LK.
2. DEMONTEERIDA ELV ÕHULIIN MASTIST M3 KUNI M9.
3. PAIGALDADA JAOTUSKILP MASTI M3 KÕRVALE KINNISTUL PÄRITUULE TEE 3. KILBI TOIDE VÕTTA MAAKAABLIIGA MASTIST M9. PAIGALDADA UUS LIITUMISKILP LK230066 PEAKAITSMEGA 3x50A NEEME TEE 4 KINNISTU PIIRILE KILBI 96144LK ASEMELE. LIITUMISKILBI ARVESTI ÜMBER TÕSTA DEMONTEERITAVAST LIITUMISKILBIST 96144LK.
4. PIKENDADA MAAKAABELLIINID AXPK 4G120, TUNNUS 40128 JA AXPK 4G120, TUNNUS 29260.
5. PAIGALDADA MAAKAABEL AXPK 4G120, TUNNUSEGA MPL428800. ÕHULIINI MASTIST M9 KUNI JK68951. KAABEL PAIGALDADA SÕIDUTEEL ALT, SÜGAVUSEL min. 1,0m, KAITSETORUS PE, Ø110, 1250N. HALJASALAL PAIGALDADA KAABEL KAITSETORUS PVC, D110, 450N, SÜGAVUSEL min. 0,7m. KAABLI PIKKUS - 10+55+3m.
6. PAIGALDADA MAAKAABEL AXPK 4G50, TUNNUSEGA MPL428801, JAOTUSKILBIST JK68951 KUNI LK230066.
7. PAIGALDADA UUS TARBIIJAKAABEL AXPK 4G25 NEEME TEE 2 KINNISTULE. LK230066 (NEEME TEE 2 MAJA KELDER). KAABEL PAIGALDADA KAITSETORUS PVC, D75, 450N.
8. DEMONTEERIDA OLEMASOLEV TARBIIJA ÕHULIIN NEEME TEE 2 HOONE KATUSEST KUNI MASTINI M5. NEEME TEE 2 TARBIIJA TAASTAMISEKS PAIGALDADA UUS TARBIIJAKAABEL HOONE KELDRIKUNI LK230066.
9. EEMALDADA PUUD JA PÕÕSAD KILBI ASUKOHAL.
10. KILBI PAIGALDADA VASTAVALT TOOTJA JUHISELE.
11. TÕÖDE KÄIGUS RIKUTUD KATTED TAASTADA ENDISELE TASEMELE.
12. TEHNOVÕRKUDE TEEMAALE PAIGALDAMISEL ON KÕRVALEKALDEDE KOOSKÕLASTATUD PROJEKTIST KEELATUD.

Tähis	Kuupäev	Projekteerija	Muudatuse kirjeldus

<p>Laki 13, 12915 Tallinn Tel. 659 8970</p> <p>EL10303995-0001 info@khenergia.ee</p>	Tellija	Elektrilevi OÜ	Projekti nr.	TC0317	
	Töö nimi	Neeme tee 4 ja Pärituule tee 3, Neeme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond võrgu ümberehitus	Joonise nr.	EL-4-01	
Kontrollis	A.M.Pärna	01.2025	staadium	leht/lehti	Möötkava
Projekteeris	A.M.Pärna	01.2025	TP	1/1	1:500: A3
Faali nimi	TC0317_TP_EL-4-01_asendiplan_012025.dwg		Joonise nimi	Asendiplan	