



TRANSPORDIAMET

Kati Tamtik
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve
Amet
info@ttja.ee
Endla tn 10a
10142, Tallinn, Harju maakond

Teie 12.08.2021 nr 16-6/19-2442-361

Meie 13.09.2021 nr 6.3-1/19764-2

**Pump-hüdroakumulatsioonijaama
ehitusprojekti keskkonnamõju hindamise
aruande eelnõu edastamine seisukoha
esitamiseks**

Austatud Kati Tamtik

Oleme läbi vaadanud Paldiski pump-hüdroakumulatsioonijaama ehitusprojekti KMH aruande (Skepast&Puhkim OÜ töö nr. 2019-0068, juuli 2021) ning sellega seotud dokumendid meresõiduohutuse seisukohalt.

Aruande 97. lehekülje teises punktis on öeldud, et veevõtu ala suudme esisel peab olema keelatud veealal viibimine. Seetõttu palume täiendada aruannet täpsema kirjeldusega suudme esisel alal piiranguid põhjustavatest asjaoludest, piirangute eesmärgist ning piiranguala asukohast ja mõõtmetest. Kehtestatav piiranguala tuleb kooskõlastada Transpordiametiga, kes edastab ka teabe piiranguala kohta navigatsiooniteabe (merekartid, Teadaanded meremeestele jt.) vahendusel kasutajatele. Juhime tähelepanu asjaolule, et ülaltoodud piiranguala tuleb tähistada vajadusel ka ujumärkidega. Vastavalt meresõiduohutuse seadusele (§45 lg 9) kannab kulud, mis seotud veeliiklust segava või ohustava objektiga, objekti omanik või paigaldaja.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Kert Süsmalainen
juhataja
laevateede osakond

Tiit Palgi
620 5683, Tiit.Palgi@transpordiamet.ee