
Jõevere
77901:004:0582
Törvamõisa
77901:004:0171
Taheva metskond 13
77901:004:1870
23113 Taheva-Lati piiri tee
77901:004:0933
Raadimise ala (vajadusel)
32 m²
Kaabel torus kinnise
kaevena torus d110 1250N
L=12 m
LK236478-JKTarbija
kaabel Al. 4G240
MPLTarbija
L(trass/kaabel)=396/412m
Torus d110 750N L=400 m
Törvamõisa
77901:004:0171
Törvavabriku
77901:004:1150
Kar jamõisa
77901:001:0209
Paigaldada JKTarbija
Törvamõisa
77901:004:0171
23113 Taheva-Lati piiri tee
77901:004:0933
Jõevere
77901:004:0582
58.00
57.00
56.00
55.00
54.00
53.00
52.00
51.00
1.5m
1.5m
1.5m
1.5m
1:1
MP
12 m
Lahtise kaeviku ala
Lahtise kaeviku ala
Markused maakaabliga ristumine 1
* Ristumine teega sissesõidutee all teostada kinnise kaevena ca 12 m
* Kinnise kaevena kaablikaitsetoru rõngasjäikus peab vastama A-kaitseklassi plasttorule 1250N.
* MP-0,4 kV kaabel.
* Joonisel olevad trasside sügavused on orienteeruvalt vastavalt teostusjoonistele
* M1:200
1. KAABLI PAIGALDUS TORUSS
OLEMASOLEV
PROJEKTEERITUD
SELETUS
Jaekaitsla
MP maakaabelliin
Kaabel tehtav kaevena torus
Kaevetrass
Puurmistrass
Tellija
Koivakannu OÜ
Joon. nr.
1
Mõõtkava
M 1:200
Leht
1
Lehti
3
Projekteeris
Arti Esalnes
Kontrollis
Arti Esalnes
Staadium
TP
Muudat.
Kuupäev
7/08.25N
Törvavabriku kinnistu elektrivarustuse projekt
Asendiplaan
Objekti aadress
Tõrvavabriku küla, Väike-Maarja vald, Väike-maarand
Projekteerija
Pramerant OÜ
Reg. kood 11274327
Tõnu tn 78 Viljandi
Tel. 435 7722
GSM 5 537 305