


= 714050

12201:002:0357
Männimetsa

12201:002:0344
Permisküla metskond 52



Alajaam AJ Tammiku suvila:(Jõhvi)
Kasutada reservis olevat lüliti F2

Projekteeritud maakaabel MPL410914
AJ Tammiku suvila F2 - LK221750
AXPK 4G50; L(trass/kaabel)=4/10m
Kaitsetorus Ø110; 450N; L(trass/toru)=4/8m

Projekteeritud liitumiskilp LK221750
vundamendil 1-kohaline, paigaldada alajaama kõrvale.
Tarbija reservtoru Ø50; 450N; L(trass/toru)=2/4m


X = 6545600

Y = 714100

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 23-95 TINGMÄRGID

- 1W2 1W2 Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- 1W1 1W1 Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- 1W2 1W2 Proj. tarbija keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- Proj. madalpinge liitumiskilp tarbija reservtoruga
- Proj. tarbija maakaabelliini jätkumuhv
- Proj. maanduspaigaldis
- Proj. komplektalajaam või KP jaotuspunkt
- Proj. kinnise läbindamise meetod
- Kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik

- Võsa ja metsa raadamine (kaevetööde ala)
- Tööst välja viidav keskpinge maakaabel
- Katastriüksuse piir
- Oi. olev madalpinge õhuliin
- Oi. olev madalpinge maakaabel
- Oi. olev keskpinge õhuliin
- Oi. olev keskpinge maakaabel
- Oi. olev kõrgepinge õhuliin
- Oi. olev veetrass
- Oi. olev kanalisatsioonitrass
- Oi. olev drenaaž

Tellija: Enefit Connect OÜ			Address: Päevalille 2-2, Ülenurme, Tartumaa; 61714		Kuupäev: 05.12.2023
Töö nimetus: Seirepositioonide liitumine eleketrivõrguga Vasknarva, Jaama, Karoli, Mustanina ning Auvere küla, Permisi- ja Kuningaküla Alataguse vald ja Narva-Jõesuu linn Ida-Viru maakond. LR9177. Tööprojekt.			MTR: TEL002388	Töö nr: 23-95	
			Reg. nr: 12688881	Joonise nr: 002	
			Telefon: +372 553 4119	Mõõtkava: M1:250/A3	
E-mail: jaanus@stromtec.ee					
Joonise nimetus: Asendiplaani vaade 1	Projekteerija: Harri Laks; tel 53 835 935		Kontrollis: Jaanus Kaldoja		