


22901:006:0220
Permisküla metskond 8

Projekteeritud maakaabel KPL223030
AJ14774 - AJ14775
AHXAMK-W 3x120+35Cu; L(trass/kaabel)=3796/3820m
kaitsetorus Ø160; 450N; L(trass/toru)=3796/3805m


22901:007:0220
Permisküla metskond 9

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 23-95 TINGMÄRGID

- 1W2 1W2 Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- 1W1 1W1 Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- 1W2 1W2 Proj. tarbija keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- Proj. madalpinge liitumiskilp tarbija reservitoruga
- Proj. tarbija maakaabelliini jätkumuv



- Proj. maanduspaigaldis
- Proj. komplektalajaam või KP jaotuspunkt
- Proj. kinnise läbindamise meetod
- Kinnise läbindamise meetodi lähtekaevik
- Võsa ja metsa raadamine (kaevetööde ala)
- Tööst välja viidav keskpinge maakaabel



- Katastrirüksuse piir
- Oi. olev madalpinge õhuliin
- Oi. olev madalpinge maakaabel
- Oi. olev keskpinge õhuliin
- Oi. olev keskpinge maakaabel
- Oi. olev kõrgepinge õhuliin
- Oi. olev veetrass

- K ——— K ——— Oi. olev kanalisatsioonitrass
- D ——— D ——— Oi. olev drenaaž

Tellija: Enefit Connect OÜ			Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Kuupäev: 05.12.2023 Tartumaa; 61714	
Töö nimetus: Seirepositsioonide liitumine elektrivõrguga Vasknarva, Jaama, Karoli, Mustanina ning Auvere küla, Permis- ja Kuningaküla Altaguse vald ja Narva-Jõesuu linn Ida-Viru maakond LR9177, tööprojekt.			MTR: Tartumaa; 61714 Reg. nr: TEL002388 Telefon: 12688881 E-mail: +372 553 4119 jaanus@stromtec.ee	
Joonise nimetus: Asendiplaani vaade 29		Projekteerija: Harri Laks; tel 53 835 935		Töö nr: 23-95 Joonise nr: 030 Mõõtkava: M1:500/A2
		Kontrollis: Jaanus Kaldoja		