



22901:001:0494
Permisküla metskond 214

Projekteeritud maakaabel KPL223033
AJ7388 - AJ14777
AXLJ-TT 3x50+16Cu; L(trass/kaabel)=1238/1260m
kaitsetorus Ø160; 450N; L(trass/toru)=1163/1170m

22901:008:0276
Struuga maastikukaitseala 8

STROMTEC OÜ TÖÖ NR 23-95 TINGMÄRGID

- 1W2 1W2 Proj. keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- 1W1 1W1 Proj. madalpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- 1W2 1W2 Proj. tarbija keskpinge maakaabel kaitsetorus (esimene nr on kaablite arv kaevikus)
- Proj. madalpinge liitumisklipi tarbija reservitoruga
- Proj. tarbija maakaabelliini jätkumuhv

- Proj. maanduspäigaldis
- Proj. komplektalajaam või KP jaotuspunkt
- Proj. kinnise läbimise meetod
- Kinnise läbimise meetodi lähtekaevik
- Võsa ja metsa raadamine (kaevetööde ala)
- Tööst välja viidav keskpinge maakaabel

- Katastrirüksuse piir
- Oi. olev madalpinge õhuliin
- Oi. olev madalpinge maakaabel
- Oi. olev keskpinge õhuliin
- Oi. olev keskpinge maakaabel
- Oi. olev kõrgepinge õhuliin
- Oi. olev veetrass

- K ——— K ——— Oi. olev kanalisatsioonitrass
- D ——— D ——— Oi. olev drenaaž

Tellijaja:
Enefit Connect OÜ

Töö nimetus:
Joonise nimetus:

Seirepositsioonide liitumine elektrivõrguga
Vasknarva, Jaama, Karoli, Mustanina ning Auvere küla,
Permis- ja Kuningaküla Alataguse vald ja Narva-Jõesuu
linn Ida-Viru maakond, LR9177, tööprojekt.

Aadress: Päevalille 2-2, Ülenurme, Kuopäev: 05.12.2023
Tartumaa, 61714
MTR: TEL002388
Reg. nr: 12688881
Telefon: +372 553 4119
E-mail: jaanus@stromtec.ee
Projekteerija: Harri Laks; tel 53 835 935
Kontrollis: Jaanus Kaldoja



Töö nr: 23-95
Joonise nr: 005

Mõõtkava: M1:500/A2