

**TEENUSE OSUTAMISE
AKT NR 5686155693****TEENUSE TELLIJA**

NIMI / ÄRINIMI EXTECH DESIGN OÜ	ISIKU- VÕI REGISTRIKOOD 11967596
ESINDAJA NIMI ASKO REIMUS	ESINDAJA TELEFON 5347 4036

OSUTATUD TEENUS

NIMETUS Projektide kooskõlastamine: väikeprojekt	
TEENUSE OSUTAMISE KOHT Rehepapi tee 39 ja 39a, Soinaste küla, Kambja vald (tee)	
MAKSUMUS 20.00	TEENUSE OSUTAMISE KUUPÄEV 15.11.2024
TEENUSE TEOSTAJA EES- JA PEREKONNANIMI Marge Kasenurm	

Teenuse osutaja:
Marge Kasenurm
Elektrilevi OÜ

Teenuse tellija:
ASKO REIMUS

PROJEKTI KOOSKÕLASTUS

Kooskõlastuse nr 5686155693

Kooskõlastuse kuupäev 15.11.2024

KOOSKÕLASTUSE TELLIJA

Registrikood 11967596

Ettevõtte nimi EXTECH DESIGN OÜ

Kontakisik ASKO REIMUS

Objekti aadress Rehepapi tee 39 ja 39a, Soinaste küla, Kambja vald (tee)

Töö number 24131

Töö sisu Juurdepääsutee vertikaaliga

Etapp Põhiprojekt

KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL

* Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil <https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevuste-kooskolastamise-vorm> Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500

* Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt.

* Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul.

* Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi.

* Kooskõlastus kehtib üks aasta.

* Pinnase koorimisel tagada kaablite nõuetekohane sügavus.

* Kaablitele peab jääma min 0,4m pehmet pinnast.

KOOSKÖLASTUSE VÄLJASTAS

Marge Kasenurm
Elektrilevi OÜ