



TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD	
<div><div>A</div><div>B; C</div><div>D; E/F/G</div></div>	A – valgusti nr.; B – optika; C – leedide arv; D – valgusti võimsus; E – masti pikkus; F – konsooli pikkus; G – konsooli kalle
	Projekteeritav valgusti 8M METALLMASTIL
	Projekteeritav valgusti 8M PUITMASTIL
	Maakaabel (AXPK 4G35). kaablikaitsetorus 50/450N ROHELINE
	Õhukaabel (EX 4x25)
	Jaotuskilp mastil
	Uus mast.
	Olemasolev mast
	Maandus
	Uus tõmmits
	Olemasolev tõmmits

- Märkused:
- Ristumisel olemasolevate tehnovõrkudega või nende kaitsetsoonis töötamisel kutsuda eelnevalt kohale olemasolevate tehnovõrkude valdajad ning surfida välja maa sees paiknevad tehnovõrgud koos nende reaalsete kõrgustega. Kaablite paigaldamisel arvestada normdokumentides antud minimaalseid lubatud vahekaugusi teiste kommunikatsioonideni.
  - Joonistel antud kaablite pikkused on esialgsed ja täpsustatakse paigalduse käigus.
  - Kõik tööd teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadustele.
  - Enne paigaldustööde alustamist kooskõlastada olemasolevate tehnovõrkude täpne asukoht valdajaga.
  - Alusjoonisena kasutatud Maa-ameti kaardirakenduse kaarti.
  - Kõrgused EH2000 süsteemis.

Viide	Kogus	Muudatus	Init.	Kuupäev
Piirkond.	Koht.	Objekt	Reg.nr.	Arhiivi märke
Elektripaigaldis		Tänavavalgustus		
Saare maakond, Saaremaa vald, Lümända küla Mustjala–Kihelkonna–Tehumardi tee		Põhiprojekt		Mõõtkava:
		Kuup. 08.02.2024 Joon. E.Siiner Proj. E.Siiner Kinnit. G.Siiner Kontakt. G.Siiner Leht A3	Töö nr. 08.02	Tellij nr. Kuressaare Soojus
		Joonise nr. EE.24.0802.01		Muudatus: 01