TINGMÄRGID, PROJEKTEERITUD	
A B; C D; E/F/G	A – valgusti nr.; B – optika; C – leedide arv; D – valgusti võimsus; E – masti pikkus; F – konsooli pikkus; G – konsooli kalle
	Projekteeritav valgusti 8M METALLMASTIL
	Projekteeritav valgusti 8M PUITMASTIL
	Maakaabel (AXPK 4G35). kaablikaitsetorus 50/450N ROHELINE
	Õhukaabel (EX 4x25)
JK1	Jaotuskilp mastil
	Uus mast.
	Olemasolev mast
	Maandus
	Uus tõmmits
	Olemasolev tõmmits

Märkused:

1. Ristumisel olemasolevate tehnovõrkudega või nende kaitsetsoonis töötamisel kutsuda eelnevalt kohale olemasolevate tehnovõrkude valdajad ning surfida välja maa sees paiknevad tehnovõrgud koos nende reaalsete kõrgustega. Kaablite paigaldamisel arvestada normdokumentides antud minimaalseid lubatud vahekaugusi teiste kommunikatsioonideni.
2. Joonistel antud kaablite pikkused on esialgsed ja täpsustatakse paigalduse käigus.
3. Kõik tööd teostada vastavalt kehtivatele normatiividele ja seadustele.
4. Enne paigaldustööde alustamist kooskõlastada olemasolevate tehnovõrkude täpne asukoht valdajaga.
5. Alusjoonisena kasutatud Maa-ameti kaardirakenduse kaarti.
6. Kõrgused EH2000 süsteemis.

Viide	Kogus	Muudatus	Init.	Kuupäev

Piirkond.	Koht.	Objekt	Reg.nr.	Arhiivi märge

Elektripaigaldis

Saare maakond, Saaremaa vald, Lümanda küla
Kelgumäe valgustus

Mõõtkava:
Põhiprojekt

Erko Elekter OÜ
Posti tn 1, 94302 Valjala
e-post info@erkoelekter.eu
telefon +372 4549 584
ERKO ELEKTER

Kuup.	08.02.2024
Joon.	E.Siiner
Proj.	E.Siiner
Kinnit.	G.Siiner
Kontakt.	G.Siiner
Leht	A3

Töö nr. 08.02

Tellija nr. Kuressaare Soojus

Joonise nr. EE.24.0802.01

Muudatus: 01