



PÄÄSTEAMET

Narva-Jõesuu Linnavalitsus
info@narva-joesuu.ee

Teie 27.02.2025 nr 25/7-1.2/8

Meie 26.03.2025 nr 7.2-3.3/1204-1

**Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas
Piiri tee 11 kvartali ja lähiala
üldplaneeringut muutva
detailplaneeringu koostamisest**

Päästeameti Ida päästekeskus on läbi vaadanud Narva-Jõesuu Linnavolikogu 27.11.2024 otsuse nr 113, otsusega nr 113 algatati Narva-Jõesuu linna Narva-Jõesuu linnas Piiri tee 11 kvartali ja lähiala üldplaneeringut muutev detailplaneering.

Planeeringualaga seonduv tuleohutus tuleb lahendada vastavuses kehtivate normidega sh:

- järgida tuleohutuse tagamiseks ehitiste vahelisi kajasid ning vajalikku kaugust katastriüksuse piirist;
- määrata ja lahendada detailplaneeringu alal vajalik tuletõrje veevarustus,
- arvestada planeeringus juurdepääsuteede kandevõime, pöörderaadiused ja laiused, arvestades tuletõrjetehnika võimalusi.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristina Kazmin

Ohutusjärelvalve büroo nõunik

Ida päästekeskus

+372 56877767

kristina.kazmin@paasteamet.ee

Ida päästekeskus / Rahu 38 / 41532 Jõhvi / 628 2000 / ida@paasteamet.ee / www.paasteamet.ee /
Registrikood 70000585