Valli
30401:001:1048

Valli tee 74
30401:001:2665

Tilluvälja tee 17
30401:001:2675

Tilluvälja tee 15
30401:001:2674

Suurvälja tee 21
30401:001:2673

SUURVÄLJA 21

EHR-is puudub info koostatud projektide kohta

HARJUMAA, KIILI VALD,
VAELA KÜLA, VALLI TEE 17
30501:001:0337

Töö nr.	21_125
Leht: 1	Lehti:

Mõõdistas: M.Muru

Vee–, kanalisatsiooni–, sadekanalisatsiooni ja drenaaž:trassi teostusjoonis
M = 1 : 500

Joonestas: M.Muru

EEG000262
Kutsetunnistus 116703

Ruutjuur OÜ
juur geodeesia
Tel: 56 8888 57
Email: info@juur.ee

SK-liitumispunkti juhitakse max 20.0 l/sek vastavalt Valli tee 17 projektile läbi De200 toru

VALLI TEE 17

Guru Projekt OÜ
Tööde nr. AP255
Joonise nr. AS-9-03
Projekti nimetus: Kontoripinnaga remondihoone
Staadium: PP
Objekti aadress: Valli tee 15, Vaela küla, Kiili vald, Harjumaa
Joonise nimetus: Tehnovõrkude koondplaan
Mõõtkava: 1 : 500
20.06.2022

VALLI TEE 15

Suurvälja tee 6
30401:001:2664

SK-liitumispunkti juhitakse 10.0 l/sek vastavalt Restate poolt väljastatud tehn. tingimustele Suurvälja 17 ja 19 projektile

v02	Korrigeeritud vastavalt Kiili KVH märkustele	A.Lepna		14.10.2024
v01	Esialgne versioon			
Nr.	Muudatus	Muutja	Kontrollis	Kuupäev

REAAL INSENERIBÜROO
Tartu mnt 84a-182, 10115 Tallinn e-mail: info@reaal.ee Tel: +372 502 2231

Tellija: Mellisson Grupp OÜ
Teostas: Aine Lepna
Vastutav spetsialist: Aine Lepna

Objekt: Büroo- ja laohoone
Suurvälja tee 10, Vaela küla, Kiili vald, Harju maakond
Kuupäev: 14.10.2024
Joonis: Asendiplaan. Veevarustus ja kanalisatsioon
Mõõt: 1:100
Lehti kokku: 2
Leht: 1
Projekt: 24038
Staadium: Eelprojekt
Dokument: VK–4–02
Vers.: v02

SUURVÄLJA 17 JA 19

SK-liitumispunkti juhitakse max 10.0 l/sek vastavalt projektile:

SUURVÄLJA 10

MUUDATUS	KUUPÄEV	MUUDATUSE KIRJELDUS	PROJ.
		Objekt: Büroopindadega laohoone Suurvälja tee 8 , Vaela küla, Kiili vald, Harjumaa	Töö nr. AP296
Projekt.	Mark Jasman	Tellija: Guru Projekt OÜ	Staad. PP / Leht: VVK-5-01
		Osa: Asendiplaan	
KordamedPprojekt OÜ		Joonis: Asendiplaan vee- ja kanalisatsiooni välisvõrkudega.	Mõõt 1:500
Registreeringu nr. 14860189			Kõlde VK
			Kuup. 30.05.24

SUURVÄLJA 8

SK-liitumispunkti juhitakse 52.0 l/sek vastavalt Suurvälja 8 VK-projektile

SK-liitumispunkti juhitakse 0.0 l/sek vastavalt Valli tee 15 projektile

SK-liitumispunkti juhitakse 10.0 l/sek vastavalt Restate poolt väljastatud tehn. tingimustele Suurvälja 17 ja 19 projektile

Suurvälja tee 17a
30401:001:2671

Suurvälja tee
30401:001:2654

Ol-olev SK toru
De500<0.001
laseb läbi 100.0 l/sek
täide 0.95 puhul

Ol-olev SK toru
De630<0.002
laseb läbi 270.0 l/sek
täide 0.95 puhul

Ol-olev SK toru
De500<0.002
laseb läbi 150.0 l/sek
täide 1.0 puhul

Suurvälja tee 15
30401:001:2669

Suurvälja tee 13
30401:001:2668

Ol-olev SK toru
De800<0.002
laseb läbi 750.0 l/sek
täide 0.95 puhul

Ol-olev SK toru
De800<0.002
laseb läbi 520.0 l/sek
täide 0.95 puhul

SK-liitumispunkti juhitakse 30.0 l/sek vastavalt Suurvälja 7 VK-projektile

SK-ID800 torusse juhitakse kokku 172.0 l/sek.

Vastavalt varasemalt koostatud ja ehitusloa saanud projektile (Smart Pipes, töö nr 66-15, 2016) oli lubatud ärajuhtida 60 l/sek ühelt kinnistult, ehk juhtida ca 600 l/sek kokku SK ID800 torusse

PROJEKTEERITUD
ÜLEVOOL TIIKI
De315<0.003
Max 50.0 l/sek

SUURVÄLJA 7

Märkused: Koordinaadid *L-Est'97* süsteemis, kõrgused *EVRS(EH2000)* süsteemis.
Piirid on peale kantud Maainfosüsteemi kaardilt seisuga *august 2022.a.*
TJ koostamisel oli kasutatud *RoadConsult OÜ*, Töö Nr: *T21024*, 21.03.2022) poolt väljastatud joonis.
Ehitaja, *Baurexi OÜ* (registrikood: *10212016*, e-post: *info@baurexi.ee*)
Trassid määratud ehitaja(Baurexi OÜ) näitamise ja ühtse aluse.
Lähtepunktid(GPS "HadNET"), **lähtekõrgus**(Maa-amet): ***nr 10102(47.604m)*** Mõõdist. oli teostanud tahhim. meetodil.

GeoEx OÜ
Tellija: Baurexi OÜ
Töö: Teostusmõõdistus
Objekt: Suurvälja tee 5, Vaela küla, Kiili vald, Harju maakond
Joonise nimetus: KANALISATSIOONI- JA VEEVARUSTUSE TEOSTUSJOONIS
Mõõtkava: 1:500
Töö nr: E22088
Koostaja: A.ŠINKAR
Kontr.: A.ŠINKAR
Kuupäev: 19.08.2022
Kuupäev: 28.11.2022
Alused: *Valikvõrgustatud digitaalmõõdistus*
Katastri tunnus: 30501:001:0384
Joonise nr: 1

SUURVÄLJA 5

SK-liitumispunkti juhitakse 40.0 l/sek vastavalt Suurvälja 5 teostusjoonisele

OLEMASOLEV JA TÖÖTAV TIIK
Mõõdetud veetase: 41.97 / 02.11.23

SAUSTI PEAKRAAV
SAUSTI PEAKRAAV. REKONSTRUEERITAV VASTAVALT KOBRAS OÜ TÖÖLE NR 2023-013

Sadevesi projekt. platsilt (osa platsilt A=3000 m2) nähakse ette juhtida maa-pinnale ja hajutada pinnasesse. Q=36.0 l/sek. Pinnases sadevesi muutub pinnaseveeks ja ühineb olemasoleva pinnaseveega.

11 Tallinna ringtee
30401:001:1646

11 Tallinna ringtee T2

TALLINNA RINGTEE

OLEMASOLEV ÜLEVOOL
OLEMASOLEVAST TIIGIST SAUSTI PEAKRAAVI
De400<0.018
Max 240.0 l/sek

MUUDATUS	KUUPÄEV	MUUDATUSE KIRJELDUS		PROJ.
		Objekt: Logistikakeskus Suurvälja tee 7, Vaela küla, Kiili vald, Harju maakond		Töö nr. AP348
Projekt.	Mark Jasman	Tellija: Guru Projekt OÜ	Staad. EP	Leht: VVK-03
		Osa: Asendiplaan		
KordamedPprojekt OÜ		Joonis: Olemasolevasse tiiki sademevett juhtivad kinnistud. Informatiivne skeem.	Mõõt	1:500
Registreeringu nr. 14860189			Kõlde	VK
			Kuup.	25.07.25