



AS Schenker
Guru Projekt OÜ
Nunne tn 2, Tallinn
info@guruprojekt.ee

Tehnilised tingimused nr 1233
Väljastatud kuupäeval 19.04.2024
Kehtivad kuupäevani 19.04.2025

**Suurvälja tee 7, Vaela küla, Kiili vald (30501:001:0712) kinnistu
veevarustuse ja kanalisatsiooni tehnilised tingimused
ehitusprojekti koostamiseks**

Käesolevad tehnilised tingimused on väljastatud maksimaalsele ööpäevasele vooluhulgale 6 m³/d. Suuremate vooluhulkade puhul tuleb taodelda uued tehnilised tingimused.

VEEVARUSTUS

Kinnistule veevarustuse loomiseks näha ette veeühendus kinnistu piirile rajatud maakraanist Dn50, mille ligikaudsed koordinaadid on $x=6577594.5$; $y=545349.5$. Hoone veemõõdusõlm projekteerida Kamstrupi Multical 21 Dn20 veearvestile, mille pikkus on 130mm ning mille paigaldab Kiili KVH OÜ. Kinnistule lähim hüdrant asub Suurvälja tee 10 kinnistu juures ning selle tootlikkus on 15 l/s.

Projekteerimise käigus tuleb määrata hüdrantide vajalikud tootlikkused ja näidata alternatiivsed lahendused, kui olemasolevast ühisveevärgist ei ole võimalik vajalikku tuletõrjervee vajadust tagada.

REOVEEKANALISATSIOON

Reovesi juhtida kinnistu piirile rajatud isevoolse kanalisatsiooni liitumiskaevu, mille ligikaudsed koordinaadid on $x=6577594.6$; $y=545349.0$. Liitumiskaevu kaevupõhja kõrgus teostusjoonise alusel on 41.61 (EH2000).

SADEMEVESI

Projekteerimise käigus lahendada sademe- ja pinnasevee ärajuhtimine. Sademe- ja pinnasevee ärajuhtimine reoveekanaliseerimisele on keelatud.

Üldnõuded ja tehniliste tingimuste kehtivus

Projekti koostamisel arvestada Kiili KVH OÜ üldtingimustega:

<http://www.kiilikvh.ee/PDF/yldehitingimused.pdf>

Projekt kooskõlastada kõikide asjassepuutuvate maaomanike- ja kasutajatega ning saata kooskõlastamiseks Kiili KVH OÜ-le dwg-failina.

Silver Parri
Telefon 5304 3224
E-post silver.parri@kiilikvh.ee
Kiili KVH

OÜ Kiili KVH
Toompihla 1
75401 Kiili vald

Telefon 6040156
E-post info@kiilikvh.ee
www.kiilikvh.ee

Registrikood 10782274
KMK nr. EE100702017
EE112200 221017197662 Swedbank
EE681010220225704223 SEB Pank