



Tingimärke

- Projekteeritud komplektalajaam
- Projekteeritud MP maakabeliliin
- Projekteeritud KP maakabeliliin
- Projekteeritud kaitsetoru (1250 N)
- Projekteeritud kaitsetoru (750 N)
- Projekteeritud fönniits
- Demonteeritav MP õhuliin
- Olev MP õhuliin
- Olev sidekanalisatsioon
- Tööst väljas olev sidetokabel
- Olev 35 kV õhuliin
- Kaastruktuurse pilt

- Märkused:
- Ehitustööd toimuvad teade nr 18226, 18191, 18192, 18206, 65 kaitsevõhndis ja teemal.
 - Kaabli vähim sügavus mulde all on 1,5 m.
 - Kaabli vähim sügavus mulde nõlvast kuni 1 m kaugusel on 1,2 m.

Liniide tähistustes on enne kaldipoont trassi pikkus, pärast kaldipoont liini pikkus

Kasutatud materjal:

- Geocal - Kirjanurk OÜ (löö nr. 103856) 07.2023

Kõrgused EH2000 süsteemis

Projekt		Räpina-Leevaku 10 KV fildri rekonstrueerimine Räpina vallas Põlvamaal (II etapp)	
Joonis		Aasendiplaan vaated 23-24	
Projekteeris	K. Kangro	28.08.2023	3172.53045971
Kontrollis	K. Kangro		3172.53045971
Projektskiht			
LEONHARD WEISS OÜ		Mööbliteave	
LEONHARD WEISS OÜ		M 1.500/1.750	
E-post: esitona@leonhard-weiss.com		Kaal	
Teler: +372 601 2295		Lahk	
Registreeritud 12083348		Lahk	
		EST	
		1	