


MÄRKUSED:

1. Enne liitumiskilbi paigaldamist võtta tööülesanne projektijuhilt.
2. Paigaldada tarbija nimesilt peakaitsmele.
3. Kaitsevahetuslülitil Uimp = 8kV
4. LK varustada märkesiltidega, juhindudes Elektrilevi OÜ Võrgustandardist P346, "Identifitseerimine ja tähistamine"
5. Kaablid kinnitada LK-s kaabliklambritega.
6. Kaablid varustada kilpides kaabliipikutega.

- Projektitud seadmed
- Projektitud maandusseadmed
- Olemasolevad seadmed

AXPK.4x120mm2  
L=9+136+3m, MPL437463

Tellija:			Address: Päevalille 2-2, Ülenurme Tartumaa, 61714 TEL002388		Kuupäev: 16.04.2025
Elektrilevi OÜ			MTR: 12688881		Töö nr: 25-22
			Reg nr: +372 56 890 611		Joon nr: 002
Töö nimetus:	Aavokati kinnistu liitumine, Tutermaa küla, Harku vald		Telefon: +372 56 890 611		Mõõtkava: -/ A3
	Harju maakond		e-mail: andres.koppel@stromtec.ee		
	Projekti kood: LC3376/IP7565 Tööprojekt		Projekteerija: Andres Koppel		
Joonise nimetus:	Elektriskeem		Kontrollis: Jaanus Kaldoja		