Vaade 2
M 1:500

N
S

AJ17059
1VM250, 250 kVA
Paigaldus vastavalt joonisele
LC3070-3L1

MPL436409 Al 4G120_4/8 m

JK70012
Paigaldada ol. olevale kõrgusele

LK234432
1-kohaline, soklil
reservtoru tarbijakaablile
PVC Ø110 450 N 2 m
Kilp paigladada ol. olevale kõrgusele

Demonteerida Järvemaa AK0103

100431 Al 4G120_3/5 m

Kinnine läbindamine
PVC Ø110 1250 N 37 m

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 15 m
PVC Ø110 1250 N 15 m
Vastavalt ristmevälja joonisele RV-3

KM 7,44

7,92 m
4,53 m
3,13 m
4,32 m

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 51 m

Kinnine läbindamine
PVC Ø160 1250 N 74 m
Tee alt min 1 m sügavuselt

Ettevaatust!
Tarbijakaabel,
täpsustada kaabli sügavus enne ehitustööde teostamist

Kopra
63602:003:0503

Anne
63602:003:0501

Hanni
55701:001:1392

63602:003:0182
Annemõisa

55701:001:0464
23140 Silva-Võnnike-Kärgula-Järvere tee

63602:003:0743
23140 Silva-Võnnike-Kärgula-Järvere tee

ELASA sidetrass
Kõrgus h=144,90 m

Ristmeväli RV-3
min 1 m
min 0,5 m
min 1,5 m

Tingmärke

- Projekteeritud KP maakaabelliin
- Puurimiskaevik
- Projekteeritud kaitsetoru (1250 N)
- Ol. olev MP kaabel
- Olev ELASA sidetrass
- Katastriüksuse piir

Liinide tähistustes on enne kaldjoont trassi pikkus, pärast kaldjoont liini pikkus

Vaade 1

Vaade 3

Kasutatud materjal: Kõrgused EH2000 süsteemis
1. Geoalus - Leonhard Weiss OÜ (töö nr. GEO002_02-25) 02.2025

Projekt	**Kopra kinnistu peakaitsme suurendamine Koigu külas Otepää vallas Valgamaal**				Tellija	**Elektrilevi OÜ**	
LEONHARD WEISS	Joonis	**Asendiplaani vaade 2**			Joonise nr	**LC3070, LC3072-1**	
	Projekteeris	**K. Kangro**		12.02.2025	+372 53045971	Mõõtkava	M 1:500
	Kontrollis	**K. Maaten**			+372 5127053	Staadium	
	Projektijuht					Keel	Leht / Lehti
						EST	3 / 5

LEONHARD WEISS OÜ
E-post estonia@leonhard-weiss.com
Telefon +372 601 2285
Registrikood 12083348