



Purustatud kruus	h= 10 cm
Killustikust alus fr. 32/63 (E ³ 170 MPa)	h= 20 cm
Täide peenliivast k ³ 0,5 m/ööp	h vastavalt
Kt ³ 0,98 (sügavamal kui 0,7 katte pinnast Kt ³ 0,96)	vajadusele
Liivalus Kt ≥0,98	h= 10 cm
Olemasolev pinnas Kt≥0,94	

Projekt: Märjamaa-Ringuta KP investeering Märjamaa vald Rapla maakond					Tellija Elektrilevi OÜ			
Joonis: Katete taastamise alad trnspordimaal					Joonise nr. IP4438-1A		Formaat A-3	
 <div>AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100, faks 606 3101</div>	Projekteeris	Kuno Pärn +3725248337 27.08.2024			Mõõtkava M 1:500		Leht	Lehti
	Kontrollis	Lembit Saamel +37255625865					Stadium Tööprojekt	5
	LÜ 4438	LÜ korrigeeritud 13.12.2023						