



PÄÄSTEAMET

Kaire Karu
ERAISIK
karukaire@gmail.com

Teie 20.03.2025

Meie 24.03.2025

Pöördumise vorm (Kaire Karu)

Austatud Kaire Karu

Esitasite teabenõude Päästeametile seoses päästemeeskonna juurdepääsuteega. Esitan Teile läbi määruse ning tuleohutusnõuete standardi vajalikud asjakohased punktid.

Esmalt lähtudes siseministri määrusest nr 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“

§ 2 lg 34 - Päästemeeskonna juurdepääsutee käesoleva määruse tähenduses on juurdepääs, mis võimaldab päästetehnika ja -varustusega takistamatut ligipääsu territooriumile ning seal asuvatele ehitistele.

§ 50. Päästemeeskonna juurdepääsutee

Päästetehnikaga peab pääsema hoone sissepääsude, hädaväljapääsude ja päästemeeskonna sisenemistee vahetusse lähedusse. Ühe korteriga elamu puhul peab juurdepääsukaugus päästetehnikale olema vähem kui 50 meetrit peasissepääsust.

Täpsustav informatsioon tuleb välja EVS 812-7 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded“ standardi punkti 14.1 „Päästemeeskonna juurdepääsutee“ kohaselt:

14.1.3 Päästetehnikaga peab saama sõita hoone peasissekäiguni ja päästemeeskonna sisenemisteeni. Üksikelamute puhul on lubatud kaugus kuni 50 m.

14.1.4 Kustutustööde ja päästetööde tegemiseks peab juurdepääsutee olema vähemalt 3,5 m laiune sõidutee, mis on soovitatav rajada ringsõiduna. Umbtee puhul peab tee lõpus olema päästesõidukite ümberpööramise võimalus, mis arvestab päästesõidukite pöörderaadiusi.

14.1.8 Kui juurdepääsutee viib siseõue läbi värava, kangialuse vms, peab päästesõidukite sissesõiduks olema tagatud vähemalt 4 m lai ja 4 m kõrge puhas ala, kus ei ole takistusi sõidukiga sisenemiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kristjan Sõrg

Ohutusjärelvalve büroo ehituskontrolli peainspektor

Ida päästekeskus

+372 5307 3708

kristjan.sorg@paasteamet.ee