



NR.	04	ARV	4	-	AVA MÕÖT	TÜÜP	
TÄHIS	VU-04	KÄELISUS	V	P	2800×2400	TERASEST SOOJUSTAMATA VÄLISUKS	
VIIMISTLUS, MÄRKUSED SOOJUSTAMATA VÄLISUKS, KAHEPOOLNE, ELEKTROTSINGITUD TERASLEHEST. LÄVEPAKK(ROOSTEVABA) 40mm. VÄRVITÖÖN RAL 7021 (TUMEHALL). HINGED KORROSIONIKINDLAD JA FIKSEERITUD HINGE TOED KUULLAAGRITEGA. KÄEPIDEMED JA LUKUKILBID CR. LUKK ASSA 701 (VÕI ANALOOG VASTAVALT STANDARDILE EN 1125), SARJASTATUD SÜDAMIKUGA OFG-33799. KÄIGUUKS VÄLJAST AVATAV VÕTMEGA, SEEST PAANIKAPOOMIGA. PAANIKAPOOM VARUSTADA JÄRELHELENDAVA KLEEBISEGA "VÄLJAPÄÄS/EXIT", PASSIIVPOOL KIIRRIIVIGA (NÄIT. ABLOY 3000 SEERIA). LUKUL PEAB OLEMA LUKUSTUSREŽIIMI VALIK. MÕLEMAD TIIVAD VARUSTADA FIX 271 FIKSAATORITEGA. UKS VARUSTADA ILMASTIKUKINDLA ELEKTRIOHU MÄRGIGA. LUKUL PEAB OLEMA LUKUSTUSREŽIIMI VALIK. UKS VARUSTADA VALVESIGNALISATSIOONILE SOBIVATE LENGISSESTE MAGNETKONTAKTIDEGA. UKSELEHED SADEMETEKINDLATE VENT.- RESTIDEGA (G2). VENT.- RESTID VÕIMALIKULT SUURE PINDALAGA SOOJAJUHTIVUSELE NÕUDEID EI ESITATA						VAADE VÄLJAST 	
NR.	05	ARV	1	-	AVA MÕÖT	TÜÜP	
TÄHIS	VU-05	KÄELISUS	V	P	820×2000	TERASEST SOOJUSTATUD VÄLISUKS	
VIIMISTLUS, MÄRKUSED SOOJUSTATUD VÄLISUKS, ELEKTROTSINGITUD TERASLEHEST. LÄVEPAKK(ROOSTEVABA) 40mm. VÄRVITÖÖN RAL 7021 (TUMEHALL). HINGED KORROSIONIKINDLAD JA FIKSEERITUD HINGE TOED KUULLAAGRITEGA. KÄEPIDEMED JA LUKUKILBID CR. LUKK ASSA 701 (VÕI ANALOOG VASTAVALT STANDARDILE EN 1125), SARJASTATUD SÜDAMIKUGA OFG-33799. UKS VARUSTADA ILMASTIKUKINDLA ELEKTRIOHU MÄRGIGA. VÄLJAST AVATAV VÕTMEGA, SEEST PAANIKAPOOMIGA. PAANIKAPOOM VARUSTADA JÄRELHELENDAVA KLEEBISEGA "VÄLJAPÄÄS/EXIT". LUKUL PEAB OLEMA LUKUSTUSREŽIIMI VALIK. UKS VARUSTADA SULGURIGA, MILLEL ON AVATUD ASENDI FIKSAATOR. UKS VARUSTADA VALVESIGNALISATSIOONILE SOBIVATE LENGISSESTE MAGNETKONTAKTIDEGA. UKSE SOOJAJUHTIVUS MAX. 1.7W/m²K						VAADE VÄLJAST 	
						KÕIK MÕÕDUD TÄPSUSTADA ENNE TELLIMIST KOHAPEAL	
1	MUUDETUD LUKKUDE SARJASTUS					Ü. SEVEREV	27.07.2023
Muudatus	Selgitus					Muudatuse tegi	Kuupäev
SEVECON PAIDE 5B-29 TÜRİ 72713 JÄRVAMAA MTR. NR. EEP003527; REG. NR. 12929712 WWW.SEVECON.EE; INFO@SEVECON.EE		PROJEKT REOLA 110/10kV ALAJAAMA HOONE		JOONISE NIMETUS JAOTUSSEADME HOONE VÄLISUKSED II		TÖÖ NR 10-23	
TELLJA: ENEFIT CONNECT OÜ		ADRRESS REOLA JAOTLA REOLA KÜLA KAMBJA VALD TARTU MAAKOND		JOONISE NR AR-8-03		MUUDATUS -	
PÄDEV ISIK: P. TALTS				KUUPÄEV 13.07.2023		STAADIUM EP	
TEOSTAS: Ü. SEVEREV						PROJEKTI OSA AR	
						FORMAAT A4	
						MÕÖTKAVA 1:50	