



PÄÄSTEAMET

Maili Metsaots
Saue Vallavalitsus
info@sauevald.ee

Teie 01.03.2024 nr 5-5/349-14

Meie 25.03.2024 nr 7.2-3.1/1207-2

**Ääsmäe küla Õismäe ja Mõisa tee 23
katastriüksuste detailplaneeringu
kooskõlastamata jätmise otsus**

Austatud Maili Metsaots

Esitasite Päästeameti Põhja päästekeskusele kooskõlastamiseks Saue vald Ääsmäe küla Õismäe ja Mõisa tee 23 katastriüksuste ja lähiala detailplaneeringu.

Käesolevaga jätab Päästeameti Põhja päästekeskuse inspektor Martin Õunapuu detailplaneeringu tuleohutusosa kooskõlastamata alljärgnevatel põhjustel:

1) Puudub viide siseministri määrusele nr 10 „Veevõtukohta rajamise, katsetamise, kasutamise, korrashoiu, tähistamise ja teabevahetuse nõuded, tingimused ning kord“, millest tulenevate nõuetega on ühtlasi arvestamata tuletõrje veevarustuse planeerimisel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Martin Õunapuu
Ohutusjärelvalve büroo inspektor
Põhja päästekeskus
+372 53325972
martin.ounapuu@rescue.ee