



Nimetus	Tüüp, suurus	Ühik	Kogus
1 Valgusti paigaldus koos konsooliga ja valgustiga ja juhimis ring juhtimisõhuga paigaldus		tk	1
2 Maanduse paigaldus ja paigaldus		tk	1
3 Cu 15m 14,2 ja maandusvarras ja klamber 14,2 vardale		tk	2
4 MP kaabli kinnituskamber		tk	11
5 MK16		m	11
6 Kooskõlastused		kmp	1
7 Üleandmisdokumentatsiooni koostamine		kmp	1
8 Kontrollnõuete tegemine		kmp	1
9 Teostusjooniste koostamine		kmp	1
10 1 m/60mm kammitsaga kinnitusega konsool nõue https://poodevik.ee/valgustus/valisvalg kandur-1005m-puitpost tile-d60mm-puitpostile -d=60mm + kammits + üks kruvipolt		tk	1
11 valgusti koos ühenduskaabliga H07RN 3g1,5mm2 pikkusega 2,5 m, kuna kaabli paigaldus peab toimuma sisetingimustes.	Luxtella LD-H-N-12-730-3427m-24W, IP66, IK08	tk	1
12		tk	
13 AMKA 1x16+25		m	35
14 XPK 3g2,5 must, ilmastikukindel jõukaabel 0,6kv		m	7

20	Tõmmitsakomplekt SHS ZSP madalpingeliinidele, varras/ankursuspaati SH80 (M16, pikkus 1800mm) ja betoonankurplaat		kmp	1
21	Klemmi ja kaitsmekomplekt 16A kibi toitekaabli ühendamiseks õhuliina (1f) ühendus	SV 29.2552; KAITSMEKARP 16A sulatirga ÕHULIINI KLEMMIGA SLIWS2 ENSTO+PEN klemm SLIWS2	kmp	1
22	immutatud puitpost (vastavalt NTR A klassile puitkaitselahendiga Tanalith E 3475) minimaalselt klass 3, kõrgusega 12m, vastavalt		tk	1
15	Kandekonts SOT15.10, kaablivitsad, ankruskamber SO3.25 ja hargnemisklemmid, SLIWS4 ja ENSTO+PEN klemm SL2.11 ja kaitsekat SP14		kmp	1
16	Kandekonts SOT15.10 kaablivitsad, ankruskamber SO3.25		kmp	1
17	Klemmi ja kaitsmekomplekt 6A valgusti kaabli ühendamiseks õhuliina (1f) ühendus. Sulavkaite 6A kire KW16.06	SV 29.2552; KAITSMEKARP 6A sulatirga ÕHULIINI KLEMMIGA SLIWS2 ENSTO+PEN klemm SLIWS2 SV 29.2552; KAITSMEKARP 6A sulatirga ÕHULIINI KLEMMIGA SLIWS2 ENSTO+PEN klemm SLIWS2	kmp	1
18	Juhimisrip MKT1, mastil		tk	1
19	Maanduse paigaldus ja paigaldus		vt. seletus-rii	1

TINGMÄRGID

— PROJEKTEERITUD MADALPINGE ÕHULIIN
Luxtella LO-H-N-12-730-3427m-24W, IP66, IK08

○ PUITPOSTIL
Enefit connect tarne
Valgusti tooteleht projekti lisas

— TÖMMITS

--- KORDUSMAANDUS

— OLEMASOLEV MP ÕHULIIN

Tellijä	Enefit Connect OÜ	Töö	KASTRE VALLA BUSSPEATUSTE VALGUSTUSE PROJEKT II
Objekt	KOORDI BUSSPEATUS	Joonise nr	PP-EL-5-05
Joonis	TÄNAVAVALGUSTI PAIGALDUSE PÕHIMÕTTELINE SKEEM JA PLAAN	Projekteeris	R.Veisberg
		Kontrollis	R.Veisberg
		Kuupäev	04.08.2024
		Fail	202415_PP_EL-5-05_v01_SarakusteBP.dwg
		Moõtkaava	1:500

29101:001:0467
Jõeäär