



TRANSPORDIAMET

Võru Vallavalitsus
vald@voruvald.ee
Võrumõisa tee 4a
65605, Võru, Võru maakond

Teie 21.02.2025

Meie 27.02.2025 nr 7.1-2/25/2981-2

**Võru valla Väimela aleviku Lapi tee 14a
veevõtukoht, menetlus nr 476253**

Olete ehitusregistri kaudu esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Võru valla Väimela alevikus riigitee 25147 Parksepa-Väimela kaitsevööndis paiknevale Lapi tee 14a kinnistu (kat tunnus 91701:001:2412) tulekustutusvee jaoks kuivhüdrandi paigaldamiseks ehitusteatis. Kavandatav rajatis paikneb osaliselt riigitee kaitsevööndis km 0,37, kuivhüdrandi asukoht on kavandatud ca 7 m kaugusele riigitee katte servast.

Vastavalt EhS § 70 lg 2 on ehitise kaitsevööndis keelatud ohustada ehitist või selle korrakohast kasutamist, samuti ehitada ehitusloakohustuslikku teist ehitist, sealhulgas eemaldada ning kuhjata pinnast. Vastavalt liikluseaduse § 45 lg 13 ei ole sõidukitega, sh ehitustehnikaga, lubatud sõita väljaspool teed kohtades, mis ei ole ette nähtud mootorsõidukite liikluseks.

Transpordiametile teadaolevalt peab hüdrandile olema tagatud päästeauto juurdepääs 2,5 m hüdrandist. Konkreetsetes asukohas vastav juurdepääs puudub. Märgime, et päästeauto ja hüdranti teenindava hooldetehnikaga riigiteed kahjustamata sellise kauguseni sõita ei saa, tee servast ja muldest raskete masinatega alla sõites saab nii teekatte serv kui ka tee mulle kahjustusi. Transpordiamet ei saa seda lubada.

Riigiteelt eraldi juurdepääsu või tee laienduse kavandamisel tuleb taotleda Transpordiameti nõuded. Transpordiamet väljastab EhS § 99 lõike 3 kohased täpsemad nõuded vastava teeprojekti koostamiseks teega külgneva kinnistu omaniku taotluse alusel.

Lähtuvalt eeltoodust **ei kooskõlasta** Transpordiamet ehitusteatist nr 2511201/04442. Palume taotleda eelmainitud nõuded päästeauto juurdepääsu lahendavale projektile ja lahendada hüdranti teenindav juurdepääs või muuta hüdrandi asukohta selliselt, et sellele juurdepääs oleks tagatud läbi olemasolevate juurdepääsuteede (paigutades hüdrandi nt Lapi tee 12 juurdepääsutee kõrvale).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Tiit Harjak

juhataja

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Rein.Kallas@transpordiamet.ee