



Müra mõõtmise protokoll nr 327M/24A

10.12.2024.a.

1. Alus (plaaniline, lepinguline, tellimus või muu) Tellimus

2. Tellija/saatja nimi MTÜ Convictus Eesti.

3. Mõõtmise koht: Tiiva 19-1, Tallinn, Harjumaa.

4. Mõõtmise eesmärk : tervisohutuse hinnang

5. Mõõteriistad (nimetus, tüüp, nr.):

Müramõõtja CESVA SC420 nr. T249272;
Akustiline kalibraator Cesva CB011 nr.120510159

6. Kalibreerimine teostatud (kuupäev ja nr.)

Nr. K00225599 24.10.2024 UAB Nordic Metrology Science
Nr. ATLC-24/0526 13.09.2024 AS Metrosert

7. Mõõtmise kuupäev: 09.12.2024 (10.40-11.00)

8. Müra peamised allikad : tehnoloogilised seadmed (ventilatsioon).

9. Dokumendid ,mille alusel teostati mõõtmised Tööjuhend F-5, ISO 16032:2024
Acoustics-Measurement of sound pressure level from service equipment in buildings-
Engineering method.

Teniline dokumentatsioon (s.h.ruumide plaanid ja skeemid) on hankitud kliendi poolt.

Katsetulemused kehtivad ainult katsetatud objektide kohta ja mõõtmisi teostatud aja
jooksul Katseprotokolli mittetäielikuna kasutamine labori loata keelatud.

Müra mõõtmise tulemused protokoll nr. 327M/24A 10.12.2024 juurde

Nr.	Mõõtmise punkt	Müüra liik Laiaribaline – L Tonaalne – T Püsiva tasemega – P Muutuva tasemega – M Katkendlik – K Impulss – I	Korrigeeritud arvestuslik Müra arvestades taustamüra tasemed $L_{pA,eqT}$, (dB)	arvestuslik Müra arvestades taustamüra tasemed $L_{pA,eqT}$, (dB)	Soovitud müra tasemed $L_{pA,eqT}$, (dB)	Tausta müra dB
	Korrus 1					
P1	Kabinet	L.P.	32.4	34,6	35	26
	Laiendatud määramatus		+/- 1,8 dB			

Müraaset mõõdeti 0,5 meetri kõrgusel põrandast, nurga meetodiga, kolmes punktides igas ruumis (vastavalt standardi nõuetele). Mõõtmiste ajal ruumides oli kogu mööbel sees. Seinad, laed ja põrandad on viimistletud (värvitud, päranaal parkeet ja plaat). Ruumides viibis mõõdistamise ajal mõõdistaja ja kliendi esindaja. Taustamüra allikaks on tuul.

Iga mõõtmise pikkus oli 0,5 minutit. Tehnosüsteemid sisselülitatud „töökiirusel“ vastavalt protokollile 327-24A. Protokoll on koostatud lihtsustatud vormis ning kajastatud andmed sisaldavad ainult andmed vajalikud normidega võrdlemiseks, vastavalt kokkuleppele kliendiga.

Ilmastiku tingimused: vihmaadu, tuul 0-5 m/s (ilm.ee).

Informatsioon võib olla avaldatud EAK hindamisrühmale.

*Normeerimiseks oli kasutatud Määrus vastu võetud 04.03.2002 nr 42 § 7. Tabel 2.

Mõõdistaja: A. Zagamula

Kinnitaja: L. Zagamula