TERVISEAMET

EAK
EN ISO/IEC 17025
L042

Katseprotokoll TLN2026/V10416K
Rahvatervise labor
Vee keemiline analüüs

Tellija:	Tallinna Lasteaed Delfiin, 75018495
Veeallika valdaja:	Tallinna Lasteaed Delfiin
Proovivõtukoht:	Tallinna Lasteaed Delfiin, ujula
Proovivõtukoht veevõrk:	Dušš
Proovivõtja nimi:	Carmel Uibopuu

Veeallika liik:	Basseinivesi	Proov võetud:	05.11.2026	12:03
Visuaalne hinnang proovi saabumisel:	Ilma iseärasusteta	Proov võetud (veevõrk):	05.11.2026	12:06
		Laborisse toodud:	05.11.2026	12:49
		Analüüs alustatud:	05.11.2026	13:10
		Analüüs lõpetatud:	05.11.2026	
		Protokoll vormistatud:	05.11.2026	

Analüüsi tulemused

Näitaja	Tulemus	Piirsisaldus	Ühik	Meetod
Jääkkloor, seotud t >31°C (bassein)	0,1 [1]	0,5	mg/l	EVS-EN ISO 7393-1:2000
Jääkkloor, vaba (bassein)	2,2 [2]	0,5 - 1,5	mg/l	EVS-EN ISO 7393-1:2000
Hägusus (bassein)	< 0,3	2	NHÜ	EVS-EN ISO 7027-1:2016
pH (bassein)	7,2	6,7 - 8,0	pH ühik	EVS-EN ISO 10523:2012
Oksüdeeritavus (veevõrk)	3,0	5,0	mg O2/l	EVS-EN ISO 8467:1999
Oksüdeeritavus (bassein)	5,4	-	mg O2/l	EVS-EN ISO 8467:1999
Oksüdeeritavus (vahe)	2,4 [3]	3	mg O2/l	Arvutuslik*
Nitraatioon (bassein)	7,0	-	mg/l	V96
Nitraatioon (veevõrk)	1,0	50	mg/l	V96
Nitraatioon (vahe)	6,0 [4]	20	mg/l	Arvutuslik*
Ammonium (bassein)	0,08	0,5	mg/l	ISO 7150-1:1984
Värvus (bassein)	< 2	15	mg/l Pt	EVS-EN ISO 7887:2011

Proovivõtukohal määratud parameetrid *

Parameeter	Tulemus	Ühik	Mõõteseade
Basseinivee temperatuur	32	° C	-

Piirnormi alus (bassein): Sotsiaalministri määrus 21.08.2025 nr 38 Nõuded ujulatele, basseinidele ja veekeskustele
Sotsiaalministri määrus nr. 61, 24.09.2019 Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded

[1] Selgitus: Jääkkloori (seotud) tulemuse hindamisel võetakse arvesse labori mõõtemääramatus +/- 10%.
[2] Selgitus: Jääkkloori (vaba) tulemuse hindamisel võetakse arvesse labori mõõtemääramatus +/- 10%.
[3] Selgitus: oksüdeeritavus võib olla 3 mgO2/l võrra suurem kui veevõrgust võetaval veel.
[4] Selgitus: nitraatioon (NO3–) sisaldus võib olla 20 mg/l võrra suurem kui veevõrgust võetaval veel.

Katsetulemused kehtivad analüüsitud proovide kohta. Katseprotokollide paljundamine on lubatud ainult tervikuna.
Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

(*) - ei kuulu akrediteerimisulatusse

Paldiski mnt 81 Tallinn 10614 / +372 794 3600 / labor@terviseamet.ee / www.terviseamet.ee / registrikood 70008799

Kontrollkood: 40729226

Katseprotokoll TLN2026/V10416K
Rahvatervise labor
Vee keemiline analüüs

Dokument on kinnitatud Terviseameti digitempliga

Heddy Paasrand
juhtivspetsialist

Katsetulemused kehtivad analüüsitud proovide kohta. Katseprotokollide paljundamine on lubatud ainult tervikuna.
Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

(*) - ei kuulu akrediteerimisulatusse

Paldiski mnt 81 Tallinn 10614 / +372 794 3600 / labor@terviseamet.ee / www.terviseamet.ee / registrikood 70008799

Kontrollkood: 40729226