



PÄÄSTEAMET

ASUTUSESISESEKS

KASUTAMISEKS

Märge tehtud: 10.02.2025

Kehtib kuni: 09.02.2030

Alus: Avaliku teabe seadus § 35 lg 1 p 2, 9, 10, 17

Teabevaldaja: Päästeamet

Alexela AS

haldus@alexela.ee

sade.muruperealogina@alexela.ee

Teie: 10.02.2025

Meie: 10.02.2025 nr 7.2-12.1/349

Tähtaja andmine hädaolukorra lahendamise plaani kooskõlastamise menetluses

AS Alexela (10015238) Saku tankla (Harju maakond, Saku vald, Tammemäe küla, Männiku tee 146) hädaolukorra lahendamise plaanis esineb puudusi majandus- ja taristuministri 01.03.2016 määruse nr 18 „Nõuded ohtliku ja suurõnnetuse ohuga ettevõtte kohustuslikele dokumentidele ja nende koostamisele ning avalikkusele edastatavale teabele ja õnnetusest teavitamisele¹“ (edaspidi määrus nr 18) §'i 5 osas:

1. Palun lisage ohualakaart.

Ohualakaart: Lisada tuleb ka asendiplaanil (piirkonna plaan, lähiümbruse plaan, asukoha ja selle ümbruse plaan vms) olev **ohualakaart**, kus on mõõtkava ning erinevad **ohuala suurused vastavalt ohuala parameetritele:**

- **Ülerõhu** korral 3 ohuala (ohtlik ala, väga ohtlik ala, eriti ohtlik ala);
- **Mürgiste ainete** korral 3 ohuala (ohtlik ala, väga ohtlik ala, eriti ohtlik ala);
- **Soojuskiirguse** korral 2 ohuala: ehitisi ohustav ala ja inimesi ohustav ohtlik ala.

2. Palun lisage kirjeldus, kas on olemas alternatiivseid elektrilahendusi ja kui kaua on nende toimepidevus. Lisage see „Ettevõtte kirjelduse“ või „Ressursside“ alla. *Olete andud tagasisidet, et antud tankla on kriisitankla.*

Juhend : <https://www.rescue.ee/et/haedaolukorra-lahendamise-plaani-kooskolastamine>

Palume esitada täiendatud hädaolukorra lahendamise plaan ja/või soovi korral oma arvamus ja vastuväited Päästeameti poolt hädaolukorra lahendamise plaanis ostutatud puuduste kohta läbi Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti infosüsteemi JVIS (<https://jvis.ttja.ee/>), Päästeameti Põhja päästkeskusele e-posti aadressile pohja@rescue.ee või paberkanal postiaadressile Erika 3, 10416 Tallinn **hiljemalt 19.02.2025**

Teavitame Teid, et juhul, kui nimetatud tähtjaks ei ole Päästeametile esitatud nõuetele vastavat hädaolukorra lahendamise plaani, jätab Päästeameti Põhja päästkeskus ettevõtte hädaolukorra lahendamise plaani kooskõlastamata kemikaaliseaduse § 23 lõike 2 punkti 2, lõike 4 ning lõike 5 punkti 2 alusel.

Põhja päästkeskus / Erika 3 / 10416 Tallinn / 628 2000 / pohja@rescue.ee / www.paasteamet.ee / Registrikood 70000585

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Piret Laanesoo

ohutusjärelvalve büroo peainspektor

Põhja päästekeskus

Teadmiseks: Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet

+372 51 55327

piret.laanesoo@rescue.ee