Enne uue kaabli ühendamist lühistada Järavere-Vanakooli kinnistule suunduva liiniosa viimase tänavavalgusti kaabliotsad, et välistada kahesuunaline toide.

Alates TV mastist M7 ehitada välja AXPK 0,6/1kV 4G25 kuni TV mastini M10.

Tee ületus paigaldada kinnisel meetodil. L=50m, D50, 1250N
Alates TV mastist M8 ehitada välja AXPK 0,6/1kV 4G25 kuni TV mastini M10.

Paigaldada maakaabel AXPK 4G25, lahtisel meetodil, minimaalselt 1m sügavusele, L=10/12 m. Maakaabel paigaldada kuni puurimiskaevikuni kaitsetorusse D50, 750N.

Paigaldada maakaabel AXPK 4G25, lahtisel meetodil, minimaalselt 1m sügavusele. L=20/22 m. Maakaabel paigaldada kogu kuni puurimiskaevikuni kaitsetorusse D50, 750N.

Ø400 bet 65.34
64.72-64.54

Ettevaatust! Ristumine sidetrassiga ja olemasoleva tänavavalgustusekaabliga, vaata joonis 003.

Ettevaatust! Ristumine truubiga, vaata joonis 003.

M8

M10

26.2419

Telia

asf

tn.kivi

ELASA

23401:001:0276
Viljandi—Karksi—Nuia tee

25501:001:102
Järavere

23401:001:028849
Järavere—Vanakooli

23401:005:0009
Imavere tee — Viljandi — Karksi—Nuia tee

23401:001:0285
Imavere tee — Viljandi — Karksi—N

TINGMÄRGID ASENDIPLAANIL

- Olemasolev MP maakaabel
- Projekteeritud jaotus- ja liitumiskilp
- Projekteeritud 0,6/1 kV maakaabel kaitsetorus 750N
- Projekteeritud 0,6/1 kV maakaabel kaitsetorus 1250N (kinnisel meetodil)
- Kinnistu piir
- Olemasolev truup
- Olemasolev sidekaabel (S)
- Olemasolev kanalisatsioon (K)

Märkus:
- Geoalusena kasutatud Enersense AS tööd nr. EN-24-99
- Teiste kommunikatsioonidega rööpkulgemisel ning ristumisel jälgida ettenähtud vahekauguseid
- maandusi vaadata jooniselt 002 "Elektriskeem"
- Pärast kaevetöid taastada pinnase endine olukord ning korrastada ehitusjäljed. Pinnase täitmisel arvestada hilisemat vajumist, tagasitäidetav pinnas tihendada.

Tellija: Järva Vald	Töövõtja: enersense	Aadress: Mõigu 3, Tallinn 10112 Reg. nr: 11445550	Kuupäev: 24.05.2024 Töö nr: 05/24/008
Töö nimetus: Imavere tänavavalgustuse madalpingekaabel, Imavere küla, Järva vald, Järvamaa		E-mail: liis.tammekand@enersense.com Tel nr: +372 56924605	Joon nr: 001 Mõõtkava:1:250
Joonise nimetus: Asendiplaan		Projekteeris: Liis Tammekand Kontrollis: Janar Kubbi	