Vaade 6
M 1:1000

Vaade 5

Vaade 7

Lepiku
15901:001:0345

15901:001:0180

Asendada isolaatorid

M115 M116 M117 M118 M119 M120 M121 M122

77 66 68 72 74 72 73

Vaade 7
M 1:1000

Vaade 6

Vaade 8

Vaade 9

15901:001:0062

Maantee kaitsevöönd

60 Pärnu-Uhtjala tee
15901:001:0062

KM 26,09

M127H1

45 53

Ettevaatust!
Drenaaž
Drenaaži lõhkumisel drenaaž taastada,
vt seletuskiri pt. 4

Asendada isolaatorid

M122 M123 M124 M125 M126 M127 M128

71 73 73 72 68 86 102

M128 demonteerida

Tänava
15901:001:0163

15901:001:0345

15901:001:0163

Ol. olev r/b mast asendada samas asukohas
uue puitmastiga
mast: 1xkl. 4, kreo. im, h=12 m
tugi: 1xkl. 4, kreo. im, h= 12m, a=0,3, l=5 m
Tõmmitsad: 3xFe25, a=0,3 m, l=6 m
Tõmmitsad (haruliini jaoks): 2xFe 25, a=0,3 m, l=6 m
Paigaldada riigel l=1,5 m, Hmin=0,99 m

Ol. olev r/b mast asendada samas asukohas
uue puitmastiga
mast: 1xkl. 3, kreo. im, h=11 m
Paigaldada min 2,10 m sügavusele

Vt ristmevälja joonist RV-2
Joonisel IP8425-4 leht 1

Vaade 8
M 1:1000

60 Pärnu-Uhtjala tee
15901:001:0062

Asendada isolaatorid

M127H1 M127H2 M127H3 M127H4 M127H5

49 73 76 76

KM 26,09

Maantee kaitsevöönd

Vaade 7

Vaade 9

Vt ristmevälja joonist RV-3
Joonisel IP8425-4 leht 1

Tänava
15901:001:0161

15901:001:0163

H - masti kogukõrgus
l - toe/tõmmitsa paigalduskaugus mastist
a - toe/tõmmitsa kinnituskaugus põhitraaversist

Tingmärke

- Projekteeritud KP õhuliini asendamine
- Projekteeritud mast
- Projekteeritud tugi
- Projekteeritud tõmmits
- Projekteeritud maandus
- Ol. olev MP kaabel
- Ol. olev drenaaž
- Katastriüksuse piir
- Maantee kaitsevöönd

Kasutatud materjal:
1. Geoalus - Kirjanurk OÜ (töö nr. 14457G) 01.2026

Kõrgused EH2000 süsteemis

Projekt	Lõpe-Kalevi 10 kV fiidri rekonstrueerimine Pärnumaal				Tellija	Elektrilevi OÜ	
	Joonis	Asendiplaani vaated 6-8			Joonise nr	IP8425-1	
LEONHARD WEISS	Projekteeris	K. Kangro		15.01.2026	+372 53045971	Mõõtkava	M 1:1000
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Kontrollis	K. Maaten			+372 512 7053	Staadium	
	Projektijuht					Keel: EST	Leht: 5 / Lehti: 9