


**VALGUSTUSTIHEDUSE MÕÕTEPROTOKOLL****Nr. 1102****Klient: MTÜ Arengulugu****Kliendi esindaja: Pr. Iiri Saar****Mõõtmise läbiviidud aadressil: Kauba tn 12, Viljandi linn.****Objekt: Rendipind.****Mõõtmiste eesmärk: kasutuselevõtukontroll, korraline kontroll.****Mõõtmise kuupäev: 19.05.2025****Mõõtis: Enelin Laansoo*****ELEVÄLI AS mõõtelabor*****Mõõtmismetoodika: MM-V-03-09 Valgustustiheduse mõõtmine****Mõõtevahend: GIGAHERTZ-OPTIK BiTec Sensor Luxmeter BTS256-E
täpsusklass A****Kalibreerimistunnistuse nr. ATLO-22/0331 v.a. 28.11.2022 a.****Mõõtmistulemused:****Ruumi tähistus: Rendipind.****Hooldetegur: K_H 1,0****Projekteeritud värviesitusindeks: R_a 80****Toitepinge: U 230V. Toitepinge parandus tegur : K_U 1, LED****Keskkonna tingimused: temperatuur 18°C**

MÕÕDETUD SUURUSED:

Mõõtmis- punkti nr.	Mõõtitiskoht/ ruum	Valgusallikas (võimsus, värviesitus, värvitemp.)	Valgustustiheduse hooldeväärtus $lx \cdot Em$	Hooldetegur MF	Pinge parandustegur K_u	Valgustustiheduse hooldeväärtus lx	Valgustustiheduse ühtlus U_o	EVS-EN 12464-1 Värviesitus-indeks R_a	EVS-EN 12464-1 Valgustusnõue lx	Märkusi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	wc									
1		led	316							Mõõdetud horisontaal
Ek			316	1,0	1,0	316	1,00	80	200	pinnal h=0,85m.
	koridor									
2			224							Mõõdetud horisontaal
3			286							pinnal h=0,85m.
4			255							
5			213							
Ek			259	1,0	1,0	259	0,82	80	100	
	kabinet-koosolekuruum									
6		led	1496							Mõõdetud horisontaal
7			1336							pinnal h=0,85m.
8			1527							
9			1583							
10			1414							
11			1625							
12			1659							
13			1562							
Ek			1525	1,0	1,0	1525	0,88	80	500	
	kabinet									
14		led	1021							Mõõdetud horisontaal
15			836							pinnal h=0,85m.
16			853							
17			886							
Ek			899	1,0	1,0	899	0,93	80	500	
	kabinet									
18		led	507							Mõõdetud horisontaal
19			574							pinnal h=0,85m.
20			892							
21			837							
Ek			703	1,0	1,0	703	0,72	80	500	

Protokolli koostamise kuupäev: 19.05.2025

Mõõtja: 
(Laansoo)*Mõõteprotokolli ei tohi paljundada osaliselt ilma mõõtmisfirma loata*

MÕÕDETUD SUURUSED:

