



Päästeamet
Raua 2
10124, Tallinn
laane@rescue.ee

07.04.2025 nr 5-2/1695-3

Unimäe külas Kaasikupõllu, Saadu ja Tiidu detailplaneeringu kooskõlastamiseks esitamine

Vastavalt planeerimisseaduse § 133 lõikele 1 esitas Saaremaa Vallavalitsus 17.03.2025 kirjaga nr 5-2/1695-1 kooskõlastamiseks Unimäe külas Kaasikupõllu, Saadu ja Tiidu detailplaneeringu. Päästeamet oma 02.04.2025 kirjas nr 7.2-3.4/1564-1 jättis detailplaneeringu kooskõlastamata, tuues kirjas välja järgneva:

Välise kustutusvee tagamise lahenduses ei selgu asjaolu, miks asub veevõtukoht kaugemal, kui 400 meetrit. Alus: TuoS § 23 lg 2

Detailplaneeringut on täiendatud ja käesoleva kirjaga edastame täiendatud detailplaneeringu (vt Lisa) teistkordselt kooskõlastamiseks.

Detailplaneeringu menetluse materjalidega on võimalik tutvuda valla kodulehel <https://gis.saaremaavald.ee/failid/DP/DP-24-027>.

Lugupidamisega

(digitaalselt allkirjastatud)
Kätlin Kallas
planeeringuteenistuse juhataja

Lisa: detailplaneering (asukohaskeem, tugiplaan, põhijoonis ja seletuskiri)

Piret Paiste, 452 5093
piret.paiste@saaremaavald.ee