

Sulamägi Siim

From: Sulamägi Siim
Sent: esmaspäev, 13. juuli 2026 15:14
To: 'Andrus Tull'
Cc: Rao Jürison
Subject: RE: Elektrivõrgu ümberehitus LC5279
Attachments: LC5279_TP_AS-1-01.pdf

Tänu märkamast! Parandasin.

Saadan uuesti.

Lp
Siim
+372 53 49 75 65

From: Andrus Tull <Andrus.Tull@transpordiamet.ee>
Sent: neljapäev, 25. juuni 2026 11:45
To: Sulamägi Siim <Siim.Sulamagi@enersense.com>
Cc: Rao Jürison <Rao.Jyrison@transpordiamet.ee>
Subject: FW: Elektrivõrgu ümberehitus LC5279

Tere

Ehitaja poolt saadetud info kohaselt, on liitumiskilbi LK 241428 projekteeritav kõrgus vale , ca 3m , tuleb korrigeerida .

Lugupidamisega
Andrus Tull
Elektriinsener
Korrashoiu ja liikluskorralduse üksus
Arendamise osakond
Teehoiuteenistus
Transpordiamet

From: Rao Jürison <Rao.Jyrison@transpordiamet.ee>
Sent: Thursday, June 25, 2026 10:47 AM
To: Andrus Tull <Andrus.Tull@transpordiamet.ee>
Subject: FW: Elektrivõrgu ümberehitus LC5279

Selline info Töövõtjalt

Parimate soovidega

Rao Jürison

projektijuht
Ehituse üksus
Lõuna osakond
+372 516 2174

www.transpordiamet.ee

Valge 4 / 11413 Tallinn / Transpordiamet

From: Alar Tooming <alar.tooming@trev2.ee>
Sent: Monday, June 22, 2026 1:33 PM
To: Rao Jürison <Rao.Jyrison@transpordiamet.ee>
Subject: RE: Elektrivõrgu ümberehitus LC5279

Tere

Asend on ok, aga paigalduskõrgus on 3m mööda
Projekti järgi ol.olev olukord eriliselt ei muutu.

