

23170_TP_EL-4-01_v01_Asendiplaan.dwg

M62

Vaivara metskond 23
85101:012:0013

2xD110
750N,
L=2x5m

Teise projekti mahus projekteeritud torud, kaablid ja seadmed

Ol. olev 35kV õhuliini L82
mast M63

Ol. olev 35kV õhuliini juhe AS-95

Projekteeritud kaablimast

Projekteeritud juhe ACSR 152/25

2xD110
750N,
L=2x8m

1xD160, 2xD75
750N,
L=455m

26.78

26.99

Projekteeritud juhe ACSR 152/25

Projekteeritud LL (mootorajamiga)
koos maandusnugadega

Projekteeritud klemm

Projekteeritud VL
(mootorajamiga)

2xD110
750N,
L=2x12m

Projekteeritud tõmbekett ühendada kokku
ol.olevatega õhuliini juhtmetega


Projekteeritud LL (mootorajamiga)
koos maandusnugadega

27.31

26.70

M64

26.85

Projekt								Tellija		
Auvere Elektriijaama jahutusvee avariipumpla 35 kV elektriliitumine								Enefit Connect OÜ		
 LEONHARD WEISS LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Joonis							Joonise nr		
	Asendiplaan - M63							23170_TP_EL-4-02		
	Projekteeris	Dmitri Kolõbanov		08.08.2023	58 667 337			Mõotkava	M 1: 100 (A3)	
	Kontrollis	Heigo Luik		08.08.2023	53 402 066			Staadium	Eelprojekt	
	Projekti juht	Heigo Luik		08.08.2023	53 402 066			Keel EST	Leht 1	Lehti 1