



Elering AS hoonestusloa taotlusele arvamuse küsimine

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (edaspidi TTJA) on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kes vastavalt ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 113¹-113²⁰ menetleb hoonestusloa taotluseid ning otsustab hoonestusloa menetluse algatamise ja hoonestusloa andmise üle.

Elering AS (registrikood 11022625) esitas 03.03.2023 TTJA-le EhS § 113³ kohase hoonestusloa taotluse Estlink 3 merekaabli paigaldamiseks Soome lahte. Hoonestuluba taotletakse 50 aastaks. Estlink 3 koosneb ühest kuni kolmest elektrikaablist ning ühest fiiberoptilisest sidekaabelliinist. Uue planeeritava merekaabli (maksimaalse koguvõimsusega 700-1400 MW) olulisemad tehnilised näitajad on alljärgnevad:

- Alalispinge (kuni 600 kV),
- Pikkus ca 80 kilomeetrit, Eesti osa ca 37 kilomeetrit,
- Ehitusalune pindala 145 587 m²,
- Süvistatud merepõhja setetesse (ca 1m),

EhS § 113⁴ lg 3 p 2 kohaselt otsustab pädev asutus hoonestusloa menetluse algatamisel keskkonnamõju hindamise või algatamata jätmise. Hoonestuluba on KeHJS § 11 p 2 tähenduses tegevusluba. KeHJS § 3 lg 1 kohaselt keskkonnamõju hinnatakse, kui taotletakse tegevusluba või selle muutmist ning tegevusloa taotlemise või muutmise põhjuseks olev kavandatav tegevus toob eeldatavalt kaasa olulise keskkonnamõju. Samuti juhul, kui kavandatakse tegevust, mille korral ei ole objektiivse teabe põhjal välistatud, et sellega võib kaasneda eraldi või koos muude tegevustega eeldatavalt oluline ebasoodne mõju Natura 2000 võrgustiku ala kaitse-eesmärgile, ja mis ei ole otseselt seotud ala kaitsekorraldusega või ei ole selleks otseselt vajalik.

Lähtuvalt EhS § 104 lg 2 on kavandatava merekaabli puhul tegemist kaldaga püsivalt ühendamata ehitisega.

Vastavalt EhS §-le 113⁵ edastame Teile hoonestusloa taotluse dokumendid ning teeme ettepaneku arvamuse avaldamiseks hoonestusloa menetluse algatamiseks või algatamata jätmiseks. Oma vastuses palume käsitleda EhS § 113⁵ lg 4 toodud tingimusi vastavalt asjaomase asutuse pädevusvaldkonnale..

Põhjendatud arvamuse palume saata TTJA e-posti aadressile info@ttja.ee 30 päeva jooksul

alates käesoleva kirja kättesaamisest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liina Roosimägi

ehituse tegevusõiguse talituse juhataja

Lisad: 1. Elering AS hoonestusloa taotlus

2. Adressaatide nimekiri

Ingo Sarapuu

ingo.sarapuu@ttja.ee