



PÄÄSTEAMET

ETTEKIRJUTUS

Narva

19.12.2017 nr 7.2-6.4/2488

11. juulil 2017. aastal toimunud haldusmenetluse nr 7.2-5.4/1642 paikvaatlusel hoones, Õlitööstuse Enefit140 (registrikood: 102020143), aadressil Auvere küla, Narva-Jõesuu linn, Ida-Virumaa, tuvastati tuleohutusnõuete rikkumised, mille olemused on kirjeldatud paikvaatluse protokollis nr 7.2-5.4/1647-9.

21. novembril 2017. aastal saatis Päästeameti Ida päästekeskus hoone omanikule teatise kavandatavast haldusaktist nr 7.2-2.3/ 11443-18 andmaks võimaluse esitada arvamusi, selgitusi ja vastuväiteid.

5. detsembril 2017. aastal esitati haldusorganile kavandatava ettekirjutuse punkti nr 1 suhtes vastuväited, mis jättis haldusorgan arvesse võtmata ning andis haldusorgan täiendava võimaluse esitada arvamusi, selgitusi ja vastuväiteid kavandatava ettekirjutuse ja selle täitmise tähtaja kohta.

14. detsembril 2017. aastal laekus adressaadi esindajalt haldusorganile vastus, mille kohaselt puudub adressaadil vastuväited kavandatava ettekirjutuse suhtes.

Ohutusjärelvalve büroo peainspektor Irina Belik, võtnud aluseks korrakaitseaduse § 28 lõike 1 ja päästeseaduse § 15 lg 1 p 2 ja lg 2 ning hinnanud haldusmenetluse käigus kogutud tõendeid ja välja selgitatud asjaolusid,

otsustas:

anda adressaadile – **Enefit Energiatootmine Aktsiaseltsile (registrikood: 10579981; aadress: Eesti Elektri jaam, Auvere küla, Vaivara vald, Ida-Viru maakond, 40107)** järgmise ettekirjutuse, mis tuleb täita määratud tähtajaks:

- 1. Teostada hoone Enefit140 (registrikood: 102020143) enesekontroll ning esitada Päästeameti Ida päästekeskusele vastavalt enesekontrolli tulemustele täidetud enesekontrolli tuleohutusaruanne**

Alus: Tuleohutuse seaduse § 4 lõiked 1, 2 ja 3, tuleohutuse seaduse § 4 lõike 4 alusel siseministri 10. veebruari 2011. aasta määruse nr 1 „Nõuded tuleohutuse enesekontrollile ja tuleohutusaruandele ning tuleohutusaruande koostamise kohustuslikkuse kriteeriumid“ § 5 lõiked 1 ja 5.

Ettekirjutuse põhjendus: Tuleohutuse seaduse § 4 lõike 2 alusel koostab ehitise valdaja tuleohutusaruande ehitise kohta, kus esineb kõrgendatud tulekahjuoht, viibib palju inimesi ja võib tekkida suur varaline kahju. Tuleohutusaruanne koostatakse ehitise kohta, mis vastab käesoleva paragrahvi lõike 4 alusel kehtestatud määruses sätestatud kriteeriumitele. Sama paragrahvi lõike 3 järgi tuleb tuleohutusaruanne esitada üks kord aastas Päästeametile. Tuleohutusaruannet ja muid enesekontrolli andmeid säilitatakse vähemalt viis aastat. Määruse nr 1 § 5 lõike 1 järgi koostab ehitise valdaja tuleohutusaruande ehitise kohta, mis on nimetatud määruse nr 1 lisas 2, nimelt kemikaaliseadusest tulenevalt suurõnnetuse ohuga ettevõtete kategooriasse kuuluvad tööstushooned. Samas § 5 lõike 5 alusel esitatakse tuleohutusaruanne kas elektroonselt või paber kandjal Päästeametile üks kord aastas. Enesekontrolli aruandlusperiood on vahemikus 1. jaanuarist 31. detsembrini. Tuleohutusaruanne esitatakse hiljemalt aruandlusperioodile järgneva aasta 31. märtsiks.

Paikvaatlusel (protokoll nr 7.2-5.4/1642-9) tuvastati, et A-kategooriaga suurõnnetuse ohuga käitise Õlitöötuse Enefit140 kohta ei ole esitatud Päästeameti Ida päästkeskusele enesekontrolli tuleohutusaruannet tähtajaks, s.o 31.03.2017. Tuleohutusaruande esitamata jätmise korral ei ole loodud eeldusi, et tuleohutus on hoones tagatud. Seetõttu võivad võimaliku tulekahju korral ohtu sattuda inimeste tervis ja elud.

Haldusorganile 5. detsembri 2017. aasta esitatud vastuväited (adressaadi esindaja hinnangul peab aruande esitama nende tööstus- või laohoonete kohta, kus hoitakse või käideldakse üle vastava koguse ohtlikke aineid. Tegemist ei ole Enefit Energiatootmine AS ettevõtte suhtes, mille territooriumil on ca 150 ehitisi (neist umbes 2/3 tööstushooned), proportsionaalse meetmega ning on adressaadile liialt koormav. Määratav tähtaeg ei ole mõistlik, st esitada hoone enesekontrolli aruanne kuni 30.12.2017. Õlitööstus oli ohtlik ettevõtte tänu mahutipargile, kus hoiti mahutites üle künniskoguse ohtlikke aineid.) jätab haldusorgan arvesse võtmata. Kuna tööstushoone Enefit140 kuulub A-kategooriaga suurõnnetuse ohuga ettevõtte kategooriasse, vastab see määruse nr 1 lisa 2 sätestatud kriteeriumile. Tehnilise Järelevalve Ameti poolt 21. oktoobri 2013. aasta kirjaga nr 1-10/13-399 kooskõlastatud ohutusaruande punkti 3.5.1 riskitabelis on välja toodud õnnetusstsenaariumi tüüpidena tulekahju/plahvatus ja leke Enefit140 reaktorite otsetihendite ja poolkoksi tiguajamite tihendite, tsüklonide IIFC, pulbipaagi mahuti tihendite ning gaasi torustik ja sulgurarmatuuri puhul. Seega tööstushoone Enefit140 kohta on enesekontrolli teostamine ja tuleohutusaruande koostamine kohustuslik. Seetõttu jätab haldusorgan adressaadi vastuväidetega arvestamata.

Täitmise tähtaeg: 31.03.2018

Ettekirjutuse väljaandmisega kaasneb asendustäitmise ja sunnirahaseaduse paragrahvi 7 kohane HOIATUS: juhul, kui ettekirjutust ei täideta määratud tähtajaks, rakendatakse tuleohutuse seaduse paragrahvi 40 ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse § 2 lõike 1 ja § 10 lõike 1 alusel sunniraha **500,00 (viissada) eurot**.

Kui ettekirjutust ei ole tähtaja (**31.03.2018**) möödumisel täidetud, tuleb sunniraha kanda hiljemalt ettekirjutuse täitmiseks määratud tähtajaks SEB panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE891010220034796011, Swedbank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE932200221023778606, Danske Bank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE403300333416110002 või Nordea Pank panka Rahandusministeeriumi arveldusarvele nr EE701700017001577198, maksekorraldusel märkida viitenumbriks **10268700005629** ja selgituseks: **ettekirjutuse number ja punkt, asutuse/ettevõtte nimi või adressaadi nimi**. Kui ettekirjutust ei täideta või sunniraha tähtaegselt ei tasuta, nõutakse sunniraha sisse täitemenetluse seadustikus sätestatud korras koos täitemenetluse kuludega.

Ettekirjutuse täitmisest palume meid informeerida kirjalikult postiaadressil Vahtra 3, 21003 Narva või digitaalselt allkirjastatud dokumendina e-posti aadressil ida@rescue.ee.

Juhul kui haldusakti adressaat leiab, et haldusaktiga või haldusmenetluse käigus on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, on tal õigus esitada vaie Päästeametile (Raua 2, 10124 Tallinn, rescue@rescue.ee) või Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajja (Kooli 2A, 41532 Jõhvi, trthkjohvi.menetlus@kohus.ee) 30 päeva jooksul arvates päevast, millal ta vaidlustatavast haldusaktist teada sai või oleks pidanud teada saama.

(allkirjastatud digitaalselt)

Irina Belik
peainspektor
Ohutusjärelevalve büroo
Ida päästekeskus

Ettekirjutus saadeti elektrooniliselt:
Enefit Energiatootmine AS, tootmine@energia.ee.

Teadmiseks: Eesti Energia AS, indrek.randoja@energia.ee.

+372 5860 2188
irina.belik@rescue.ee