

LC1069, Pikk tn 70, Tapa linn, Tapa vald, Lääne-Viru maakond

Projekti kood: LC1069

TAOTLUSE ESITAJA

Nimi / ärinimi Aktsiaselts AQUA MARINA		Isiku- või registrikood 10120426	
Kontaktaadress	Tänav / maja / korter Tartu maakond, Tartu linn, Tartu linn, Võru tn, 176	Sihtnumber 50112	Maakond Tartu maakond
	Telefon 610 0105	e-post antti@olerex.ee	
Kontaktisik	Nimi Kaspar Sari		
	Telefon 55500105	e-post kaspar@energiaturg.ee	

VÕRGUÜHENDUSE ASUKOHT

Võrguühenduse kasutamise asukoht / aadress Pikk tn 70 Tapa linn Tapa vald Lääne-Viru maakond	Möötepunkti ID 38ZEE-00798158-A
Tarbimiskoht Elektriautode laadimistaristu	Katastriüksuse number 79101:015:0430

SOOVITUD VÕRGUÜHENDUSE ANDMED

Pingeklass Madalpinge	Faaside arv 3	Amprite arv 225 A
Liitumispunkti asukoht 41: Kinnistu vahetus läheduses või kinnistul eraldi alusel asuvas liitumiskilbis ostja toitekaabli kingadel.		

TEHNILISE LAHENDUSE LÄHTEANDMED

Elektriline aadress	Toitealajaam	Toitefiider	Jaotusalajaam	Jaotusfiider
	TAPA 110/35/10	Onu:TAP	Pikk tn.73:(Tapa)	
Kontaktisik projekterimisalastes küsimustes	Noorem võrguinsener Artur Obolonin, Artur.Obolonin@enefit.ee, tel +37253997180			
Projekteerimistöo vastuvõtja	Projekti vastuvõtmine toimub EPP-keskkonnas.			
Projekt vaja kooskõlastada	Elektrilevi OÜ volitatud esindajaga (e-teeninduses https://www.elektrilevi.ee/et/teenused/projektide-kooskolastamine) ning teiste asjast huvitatud organisatsioonide ja maavaldajatega.			
Märkused	Kesktihe varustuskindluse piirkond.			

EELDATAVAD TÖÖDE MAHUD

Töö kirjeldus	Projekteeritav	Demonteeritav
---------------	----------------	---------------

Madalpingeliin		
Maakaabelliini ristlõige (mm ²) - pikkus (m)	AI 4G300 MPL426598 - ca 150m	
Arvesti tüüp (PLC/P2P)	PLC	
Liitumiskilpide arv (tk), paigalduse viis (soklil/mastil), arvestikohtade lõikes	1tk, soklil	

Lisa 1:

- Projekteerimisel lähtuda Elektrilevi OÜ nõuetest ja hankedokumentidest: <https://www8.energia.ee/public/ee043.nsf/PKDE?OpenView,sh„J352 Elektripaigaldise projekti koostamise juhend“>.
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks koostada projektile EPP keskkonnas vastav alamtellimus (raamleping).
- Maakasutusõiguse lepingute sõlmimiseks pöörduda Eesti Energia õigusteenistuse maateenuse spetsialisti poole (3-poolne koostööleping).
- Kui tööde käigus selgub vajadus muuta tööde mahtu/maksumust võrreldes tellimuse ja/või lähteülesandega, tuleb see eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
- Projektiga seotud osapoolte esitatavad tavapärasest erinevad nõuded tuleb eelnevalt kooskõlastada Elektrilevi OÜ-ga.
- Liitumispunkti asukoha tüübi muutumisel vormistada vastav muudatus vormil V2181.
- Planeeritud lahendus ei vasta kehtestatud detailplaneeringule, kuna tulenevalt võrgu konfiguratsioonist ehitatakse detailplaneeringus ette nähtud lahendus välja osaliselt / detailplaneeringus ette nähtud lahendus ei ole optimaalne / liitumistaotlus(ed) on esitatud detailplaneeringus ette nähtust erinevale võimsusele.
- Elektrivõrgul paiknevad kolmandale osapooltele kuuluvad taristud/elementid projekteerivad, ehitavad ümber või demonteerivad taristute omanikud ise ning neid ei arvestata projekteerimise ja ehitustööde mahtu.

Lisa 2:

F3:Pikk tn.73:(Tapa)-st AI 4G300 MPL426598.
 Kinnistu piirile voolutrafodega LK228951,
 PK 3x225A.
 PLC

Lisa 3:

AS_464632.dxf, AS_464632.pdf

KOOSTAJA

Nimi	Kuupäev
Artur Obolonin	26.03.2024