



TORI VALLAVALITSUS

Päästeamet
Lääne päästekeskus
A.H.Tammsaare pst 61
anastasia.raud@rescue.ee

Teie 25.04.2024 nr 7.2-3.4/2181-2

Meie 08.05.2024 nr 6-2.1/1220-3

Detailplaneeringu kooskõlastamine

Olete keeldunud kooskõlastuse andmisest AB Riho Jagomägi koostatud töö nr F2402DP Pärnu maakond, Tori vald, Nurme küla, Sireli tee 5 kinnistu detailplaneeringu tuleohutuse osale järgmisel põhjusel:

1. Majandus- ja taristuministri 30.03.2017. määrusele nr. 17 „Ehitisele esitatavad tuleohutusnõuded ja nõuded tuletõrje veevarustusele“. Sellise pealkirjaga õigusakt on kehtetu.
2. Olemasoleva veevõtukoha asukoht ja kaugus ei ole tuvastatav asendiskeemil ja ei ole kirjeldatud planeeringu seletuskirja tuleohutuse osas. Alus: PlanS § 126 lg 1 p 4.

Saadame vastavalt planeerimisseaduse § 133 lõikele 1 täiendatud detailplaneeringu uuesti kooskõlastamiseks.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Signe Rõngas
abivallavanem

Lisana planeering

Piret Kallas
planeerimisspetsialist
5198 4663 piret.kallas@torivald.ee