



TERVISEOHUTUSE HINNANG nr 9.3-1/24/1890-2

23.02.2024

Projekti nimetus Erihooldekodu (Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Laevastiku tn 20)
Staadium Eelprojekt
Tellija nimetus ja aadress AS Hoolekandeteenused: Merimetsa tee 1, Tallinn
Andmed projekteerija kohta Projektibüroo OÜ, registrikood 14426010, Vana-Lõuna 39a-12, 10134, Tallinn,
Projekti saabumise kuupäev 15.02.2024
ja reg.nr 9.3-1/24/1890-2

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- Rahvatervise seadus
- Tarbijakaitseseadus
- Veeseadus
- Sotsiaalministri 21.12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihooldekandeteenustele ja eraldusruumile“
- Vabariigi Valitsus 26.01.1999 määrus nr 38 „Eluruumidele esitatavate nõuete kinnitamine“
- Ettevõtlus- ja infotehnoloogiainistri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“
- Sotsiaalministri 13.08.2010 määrus nr 56 „Nõuded ambulatoorse õendusabi iseseisvalt osutamiseks vajalikele ruumidele, sisseseadele, aparatuurile, töövahenditele ja ravimitele.“
- Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“
- Sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“
- EVS 906:2018 Mitteeluhoonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798:2017
- EVS-EN 12464-1:2011 Valgus ja valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad

Eelprojekti terviseohutuse hinnang:

Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa, Laevastiku tn 20 erihooldekodu ehitusprojekti eelprojekt vastab kehtivatele tervisekaitsenõuetele.

Juhime tähelepanu järgmisele asjaolule:

- Erihooldekodu ehitusel ja ruumide sisustamisel lähtuda ka Sotsiaalministri 21.12.2015 määrusest nr 75 „Tervisekaitsenõuded erihooldekandeteenustele ja eraldusruumile“ (edaspidi määrus 75).
- Määruse 75 § 6 lg 5 kohaselt pöörata tähelepanu, et magamistoas peab olema vähemalt üks ligipääsetav seinakontakt.

(allkirjastatud digitaalselt)

Marianne Reinart
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond

