Mast 82, III klass, kreosootimmutus L=11 m
Tugi, III klass, kreosoot, L=12 m

90101:001:1555
Kõrtsi-Kellamehe

90101:001:1554
Kellamehe

82

Leht 1

90101:001:1556
Mõta tee L4

D160; 750N
L=7 m

90002:004:0043
Henriku

Toru paigaldada min 0,5m truubi põhjast sügavamale

D160; 750N
L=18 m

90002:003:0011
Mõta tee 6

Liiklusmärk kaevetööde ajaks eemaldada ja pärast tagasi paigaldada

90002:003:0011
Mõta tee 6

90002:004:0043
Henriku

90002:003:0011
Mõta tee 6

H

AJ26134
VM1000
250 kVA

Tarbija
Kaablid ühendada kokku olemasolevatega
3xAXPK 4G120
L_p=11 m; L_{kaab}=3x16 m

AJ V-Jaagupi veisefarm demonteeritda ja paigaldada
AJ V-Jaagupi elamud asemele

Nr KPL414351
AHXAMK-W 3x25+35
L_p=351 m; L_{kaab}=380 m

Kinnisel meetodil min 1m sügavusel kattest
D160; 1250N; L=3x8 m

90002:003:0011
Mõta tee 6

90002:003:0010
Rahu tn 4

90002:003:0046
Mõta tee 5

LEONHARD WEISS OÜ tingmärgid:

- xW2 — Projekteeritud keskpinge maakaabelliin (x - kaablite arv)
- Projekteeritud kaitsetoru 750N
- Toru paigaldus kinnisel meetodil, 1250N
- Puurimise kaevik
- Demonteeritav seade
- Projekteeritud komplektalajaam maanduskontuuriga
- xW1 — Projekteeritud madalpinge maakaabelliin (x - kaablite arv)
- Projekteeritud jätkumuhv
- Projekteeritud mast ja tugi

Tingmärgid:

- K — Olemasolev kanalisatsioon
- V — Olemasolev vesi
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Kinnistu piir
- S — Olemasolev sidekanalisatsioon

Projekt	Pajusti-1005 (Roela) rekonstrueerimine, I etapp, Viru-Jaagupi alevik, Vinni vald			Tellija	Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis: Elektripaigaldise plaan			Joonise nr	IP7592-1-1
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projekteeris: Ivo Maaten		02.12.2025	5282137	Mõõtkava M 1:500
	Kontrollis: Ivo Maaten				Staadium: Tööprojekt
	Projektijuht: Ivo Maaten				Keel: EST; Leht: 1; Lehti: 13

Leht 2

90002:003:0011
Mõta tee 6

90002:003:0082
Mõta tee 2

90002:003:0011
Mõta tee 6

Kinnisel meetodil min 1m sügavusel
D160; 1250N; L=2x70 m

90002:003:0097
Mõta tee L1

90002:003:0031
Mõta tee 3

90002:003:0046
Mõta tee 5

Ristumine Andigo Eesti OÜ sidetrassiga
Trassi kõrgus täpsustada koos võrguvaldajaga enne puurimist

Kinnisel meetodil min 1m sügavusel
D160; 1250N; L=2x20 m

D160; 750N
L=2x5 m

Nr KPL409484
AHXAMK-W 3x120+35
AJ26134-V-Jaagupi töökoda
L_p=296 m; L_{kaab}=325 m

Ristumine Andigo Eesti OÜ sidetrassiga

AJ V-Jaagupi töökoda

90002:003:0010
Rahu tn 4

Kinnisel meetodil
D160; 1250N; L=42 m
Katte all ca 3m, vt profil 1

90001:001:1055
Rahu tn 2a

Nr KPL409483
AHXAMK-W 3x120+35
AJ26134-V-jaagupi asula
L_p=1056 m; L_{kaab}=1110 m

Kaabel paigaldada projektiga IP8208 paigaldatavasse reservtoru. L=227 m

90001:001:1054
Rahu tn 2a

Ristumine teega 17102 Viru-Jaagupi-Simuna tee km 1.55

D160; 750N
L=3 m

D160; 750N
L=2 m

90001:001:1054
Rahu tn 2a

90002:003:0028
Puu tn 2

Nr KPL409485
AHXAMK-W 3x120+35
L_p=172 m; L_{kaab}=200 m

D160; 750N
L=5 m

Kinnisel meetodil min 1m sügavusel
D160; 1250N; L=28 m

Ristumine Andigo Eesti OÜ sidetrassiga

Kinnisel meetodil min 1m sügavusel
D160; 1250N; L=17 m

90002:003:0060
Kõrtsi tee 7

90002:003:0013
Kõrtsi tee 7

Ristumine teega 17102 Viru-Jaagupi-Simuna tee km 1.38
Ristumine projektiga IP8208 paigaldatava torusega

90002:003:0620
Rahu tn 1

LEONHARD WEISS OÜ tingmärgid:

- xW2 — Projekteeritud keskpinge maakaabelliin (x - kaablite arv)
- Projekteeritud kaitsetoru 750N
- Toru paigaldus kinnisel meetodil, 1250N
- Kaabli paigaldus olemasolevasse torusse
- Puurimise kaevik
- Demonteeritav seade

LEONHARD WEISS OÜ, töö nr IP8208 tingmärgid:

- Projekteeritud madalpinge maakaabelliin
- Projekteeritud reservtoru

Tingmärgid:

- K — Olemasolev kanalisatsioon
- V — Olemasolev vesi
- Olemasolev keskpinge õhuliin
- Kinnistu piir
- Olemasolev madalpinge maakaabel
- S — Olemasolev sidekanalisatsioon

Projekt	Pajusti-1005 (Roela) rekonstrueerimine, I etapp, Viru-Jaagupi alevik, Vinni vald			Tellija	Elektrilevi OÜ
LEONHARD WEISS	Joonis: Elektripaigaldise plaan			Joonise nr	IP7592-1-2
E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Projekteeris: Ivo Maaten		02.12.2025	5282137	Mõõtkava M 1:500
	Kontrollis: Ivo Maaten				Staadium: Tööprojekt
	Projektijuht: Ivo Maaten				Keel: EST; Leht: 2; Lehti: 13