

KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL

| Kooskõlastaja ja kuupäev | Kooskõlastuse nr ja sisu | Kooskõlastuse faili nimi ja asukoht |
|-------------------------------|---|--|
| OÜ Abja Elamu, 13.09.2023 | Kooskõlastus OÜ Abja Elamu tutvus Teie poolt edastatud projektiga Õisu Ringi. tn. 4 kergliiklustee aadressil Õisu alevik, Mulgi vald, Viljandi maakond. Mulgi valla Õisu piirkonna vee ettevõtjana kinnitame, et oleme Teie poolt saadetud joonised üle vaadanud. Lugupidamisega, /allkirjastatud digitaalselt/ Peeter Mõttus OÜ Abja Elamu juhatause liige | KK_Abja-Elamu_Õisu Ringi tn. 4 kergliiklustee.asice; Projekti muud lisad |
| Elektrilevi OÜ, 31.08.2023 | PROJEKTI KOOSKÕLASTUS Kooskõlastuse nr 3413430400 Kooskõlastuse kuupäev 31.08.2023 KOOSKÕLASTATUD TINGIMUSTEL * Kutsuda kohale Elektrilevi OÜ esindaja. Selleks esitada iseteeninduses taotlus 10 tööpäeva enne tööde algust objektil https://www.elektrilevi.ee/et/partnerile/tegevustekooskolastamise-vorm Info põhja piirkonnas telefonil 46 54 600 ja lõuna piirkonnas telefonil 46 54 500 * Töökohal peab olema Elektrilevi OÜ poolt kooskõlastatud projekt. * Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Elektrilevi OÜ esindaja juuresolekul. * Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normidekohastest vahekaugustest. * Kaabli kaitsevööndis kaevata käsitsi. * Kooskõlastus kehtib üks aasta. * Õhuliinide all üle 4,5m kõrguste mehhanismidega töötamine on Elektrilevi loata keelatud. * Pinnase koorimisel tagada kaablite nõuetekohane sügavus. * Olemasolevad kaablid kaitsta. * Kaablitele peab jääma min 0,4m pehmet pinnast. KOOSKÕLASTUSE VÄLJASTAS Marge Kasenurm Elektrilevi OÜ volitatud esindaja | KK_Elektrilevi_ELVKK Ringi tn 4, Oisu alevik, Mulgi vald (kergtee).asice; Projekti muud lisad |
| AS IIVAKIVI, 12.09.2023 | Õisu alevikus Ringi 4 kergliiklustee projekteerimise kooskõlastamine. AS Iivakivi Õisu aleviku tänavavalgustuse hooldajana kooskõlastab, meile esitatud andmete alusel Õisu alevikus, Ringi tn 4 kergliiklustee projekti (töö nr. T2321). Kinnitame, et olemasolev tänavavalgustuse toite maakaabel ristub projekteeritud teega projekti joonisel näidatud asukohas. Lugupidamisega, Tarmo Tamm AS IIVAKIVI juhataja | KK_Iivakivi_Õisu kergliiklustee kooskõlastus 12.09.23.asice; Projekti muud lisad |
| Telia Eesti AS, 01.09.2023 | PROJEKTI KOOSKÕLASTUS NR 38208158 Sideehitise kaitsevööndis on sideehitise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada sideehitist. Sideehitise kaitsevööndis võib töid teostada ainult Telia volitatud esindaja poolt väljastatud tegutsemisloa alusel. Tegutsemine Telia sideehitiste kaitsevööndis on lubatud peale sideehitise kättenäitamist järelevalve töötaja poolt ning selle fikseerimist | KK_Telia_dokumentatsioon_ES28971.bdoc; Projekti muud lisad |

Viljandi maakond, Mulgi vald, Õisu alevik
RINGI TN 4 KERGLIIKLUSTEE PROJEKT
Tee-ehituslik osa
Põhiprojekt

| | | |
|--|---|--|
| | kahepoolselt allkirjastatud aktis. Tegutsemisluba taotleda hiljemalt 5 tööpäeva enne planeeritud tegevuste algust ja soovitud väljakutse aega Telia Ehitajate portaalis: https://www.telia.ee/ehitajate-portaal | |
|--|---|--|