



Joonise lehtede skeem

M 1 - 11  
Demonteerida 10 kV  
õhuliini koos postidega  
AS-50, L=981m

LEHT 3

Projekteeritud komplektalajaam  
AJ14354 mõõtmetega 2 x 3 m.  
Alajaama paigalduskõrgus ehk  
plaatkatte kõrgus 38.85.

NB! Tundmatu  
kaev!

MPL405602  
AJ14354 - M20  
AI 4x120,  
L= 83 / 98 m

LEHT 3

Maantee kaitsesõõrni pilt

X = 6456100  
00°189 = Y

X = 6456150  
00°189 = Y

47301:001:0142  
Lille

Projekteeritud maakaabel  
KPL221168  
AJ14354 - M11  
3x240+35 24 kV,  
L= 325 / 350 m, paigaldussügavus 1m

Projekteeritud kinnine kaeve  
1250N Ø110, L=6m  
1m sügavusel

KPL221168  
AJ14354 - M11  
3x240+35 24 kV,  
L= 325 / 350 m, paigaldussügavus 1m

750N Ø110, L=6m  
1m sügavusel

10 kV õhuliini mast nr 11 asendada ja ehitada  
lõpumastiks koos kaabliühendusega õhuliinile.  
Lõpumast M11 ehitada portaalmastina nelja  
tõmmitsaga.

10 kV õhuliini juhtmevahetus BLL-99  
Projekti 2. etapi mahus

Tingmärgid	
	projekteeritud 10/0,4 kV komplektalajaam
	projekteeritud 10 kV maakaabel
	projekteeritud 10 kV õhuliini puitpost / tugi
	projekteeritud 10 kV õhuliini juhtmevahetus
	projekteeritud 0,4 kV maakaabel
	projekteeritud 0,4 kV õhuliini puitpost / tugi / tõmmits
	projekteeritud kaabli kaitsetoru 450N / 750N / 1250N
	projekteeritud kinnine kaeve
	projekteeritud raieale
	projekteeritud kruuskatte taastamine
	demonteeritav objekt
	katastripiir

NB! ASENDIPLAANI-JOONISTE LEHTEDE PAIKNEMINE VT ASUKOHA PLAANI JOONIS EL-4-01

Geoalus, töö nr 10098G on koostatud Kirjanurk OÜ poolt 22.05.2023.a.  
Koordinaadid L-Est 97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.

Projekt				Teelija		
Rasina - Mooste 10 kV keskpingeüldi rekonstrueerimine. I etapp.				Enefit Connect OÜ		
Rasina küla, Põlva vald, Põlva maakond.				Töö nr	IP6065-K1	
10 kV kaablivõrk ja alajaamad asendiplaan				Joonise nr	EL-4-02	
LEONHARD WEISS	Projekteerija	A. Mee	05.07.2023	511 9005	Mõõtkaava	M 1: 500
LEONHARD WEISS OÜ E-post estonia@leonhard-weiss.com Telefon +372 601 2285 Registrikood 12083348	Kontrollija	H. Vissel	05.07.2023	51967694	Staadium	Tööprojekt
	Projekti juht				Keel	Leht
					EST	4
						5