

## Gerd Herman Veeber

**From:** Teet Sibrits <teet.sibrits@joelahtme.ee>  
**Sent:** teisipäev, 13. jaanuar 2026 16:41  
**To:** Gerd Herman Veeber  
**Subject:** RE: Kopra tee 8 ja 10 arendus

Lp Gerd Herman Veeber  
Elektriprojekterija

Kooskõlastan Kopra tee 8 ja 10 arenduse elektripaigalise välisvõrgu põhiprojektis („Töö nr 1781“) joonistel: „1781\_PP\_ELV-4-001\_v03\_Plaan.pdf“ ja „1781\_PP\_TL\_-4-301\_v02\_Tehnovorgud.pdf“ kajastatud olemasoleva tänavavalgustusvõrgu ja rajatava tänavavalgustusvõrgu ühenduse projekteeritud lahenduse.

Lugupidamisega  
Teet Sibrits  
keskkonna-ja kommunaalosakonna juhataja  
Jõelähtme Vallavalitsus  
Telefon: 6054889  
E-post: teet.sibrits@joelahtme.ee


---

**From:** Gerd Herman Veeber <gerdherman.veeber@novarc.ee>  
**Sent:** Tuesday, January 13, 2026 4:26 PM  
**To:** Teet Sibrits <teet.sibrits@joelahtme.ee>  
**Subject:** RE: Kopra tee 8 ja 10 arendus

Tere,

Joonised on kättesaadavad siin:  [1781 Kopra tee 8 ja 10 taristu - valgustus](#)

Plaaniliselt on lahendus näidatud joonistel „1781\_PP\_ELV-4-001\_v03\_Plaan.pdf“ ja „1781\_PP\_TL\_-4-301\_v02\_Tehnovorgud.pdf“. Olemasoleva ja projekteeritud valgustusvõrgu ühenduspunkt on joonise alumises servas Aaloe tee ääres.



Skemaatiliselt on lahendus näidatud joonisel „1781\_PP\_ELV-5-001\_v01\_Valgustuse-skeem.pdf“.

The diagram illustrates a TN-C system. It features a vertical line labeled 'PEN' (Protective Earth and Neutral) and a thick vertical line labeled 'L1, L2, L3' (Line). These lines are connected to a common horizontal line representing the neutral/ground connection. This connection point is labeled '30°C/63 A' and includes a zigzag symbol indicating a connection to a ground symbol at the bottom. The top right corner is labeled 'TN-C'.



|    |                                                                                                                                                |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Olemasolev tänavavalgustusvõrk.<br>Projekteeritud tänavavalgustusvõrk.                                                                         |
| V1 | Projekteeritud sõidutee LED valgusti 4400lm, 27.5W, 3000K, IP66.<br>nt. Philips BGP761 LED T25 DM12 . Koornilisel tsingitud metallpostil, h=8m |

Novarc Group AS | A.H.Tammsaare tee 92, 13423, Tallinn, Eesti  
T: + 372 57859187  
[gerdherman.veeber@novarc.ee](mailto:gerdherman.veeber@novarc.ee) | <http://www.novarc.ee/>

Palun saatke kooskõlastamiseks see joonis, kus on ära näidatud (projekteeritud) tänavavalgustuse ja olemasoleva (Jõelähtme valla omandis oleva) tänavavalgustuse ühendused.

2