



Räpina Vallavalitsus
vald@rapina.ee
Kooli tn 1
64504, Põlva maakond, Räpina vald,
Räpina linn

Teie 09.07.2025

Meie 17.07.2025 nr 7.1-2/25/10251-4

**Räpina linnas Meeksi mnt äärde rajatava
tulekustutusvee võtukoha ehitusteatis
kooskõlastamata jätmine**

Olete esitanud Transpordiametile kooskõlastamiseks Põlva maakonna Räpina valla Räpina linna 18292 Räpina-Aravu tee (Meeksi mnt) äärde rajatava tulekustutusvee võtukoha (EHR kood 221486519) ehitusteatis nr 2511201/39906 v02 (menetlus nr 495168).

Rajatav tulekustutusvee võtukoht jääb **riigitee nr 18292 Räpina-Aravu tee km 0,16** teemaale ja tee kaitsevööndisse.

Ehitusteatis aluseks on „Räpina linnas Meeksi maantee äärde rajatava tulekustutusvee võtukoha eelprojekt“ (OÜ Marksi Maja, töö nr E2825) (edaspidi Projekt).

Ehitusteatis aluseks olev projekt ei vasta Transpordiameti tüüp nõuetele.

Võttes arvesse oluliste puuduste esinemist projektis ning ehitusseadustiku § 70 lg 2 ja lg 3, § 72 lg 1 p 5 ja § 99 lg 3 ja lähtudes kliimaministri 17.11.2023 määrusest nr 71 „Tee projekteerimise normid“, **jätame ehitusloa kooskõlastamata** ning esitame alltoodult oma selgitused ja põhjendused:

1. Kajastada Projekti asendiplaanil „Meeksi mnt kergliiklustee ehitamise põhiprojekt“ (Infrada OÜ töö nr P22-003) projekti (edaspidi Teeprojekt) koos katete taastamise osaga. Asendiplaani tingmärkides tuua välja teeprojekti tingmärgid, projekti nimetus ja koostaja.
2. Asendiplaani .pdf väljatrükkil ei kajastu paigaldatavat kaevu. Palun korrigeerida.
3. Edastada isikliku kasutusõiguse plaan, mis on vormistatud vastavalt [Riigivara kasutamiseks andmise juhendile](#) ja [isikliku kasutusõiguse seadmise plaani näidislahendusele](#).
4. Katastriüksuse 70501:002:0253 nimetus on 18292 Räpina-Aravu tee mitte Meeksi maantee. Palun korrigeerida sõnastust seletuskirjas. (vt joonis 1).

1. Üldosa

Eelprojekt on koostatud Põlvamaal, Räpina vallas, Räpina linnas, Meeksi maantee katastriüksusele 70501:002:0253 tulekustutusveevõtukoha rajamiseks. Veevõtukoht tuleb

2. Asendiplaaniline lahendus

Veevõtukoha maa-alune kuivhüdrant paigaldatakse Meeksi mnt katastriüksusele (ühtlasi ka riigitee 18292 Räpina-Aravu tee) Räpina järve kalda ja tee vahele.

Joonis 1

5. Teeprojektiga on kavandatud riigitee nr 18292 Räpina-Aravu tee km 0,164 betoontruubi vahetamine plastiktruubi vastu mitte sademetevete äravoolutoru paigaldamisega. Palun korrigeerida sõnastust seletuskirjas (vt joonis 2).

1. Üldosa

Eelprojekt on koostatud Põlvamaal, Räpina vallas, Räpina linnas, Meeksi maantee katastriüksusele 70501:002:0253 tulekustutusveevõtukohta rajamiseks. Veevõtukoht tuleb rajada üheaegselt Meeksi maantee alla sademetevete äravoolutoru paigaldamisega.

Joonis 2

6. Kuna kasutate projekti alusena varem koostatud projekti geodeetilist alusplaani, mis on vanem, kui Transpordiameti juhendis [Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel \(2018\)](#) nõutud, siis selleks, et saaksime erandkorras seda aktsepteerida, palun täiendada projekti seletuskirja infoga, et käesoleva projekti koostamise alusena on kasutatud Teeprojekti ja selle geodeetilist alusplaani (vt joonis 3).

Asendiplaani koostamisel on kasutatud Infrada OÜ poolt tehtud geodeetilist mõõdistust, mis on tehtud märtsis 2022.a., töö G22-002.

Joonis 3

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Annika Matson

peaspetsialist

planeerimise osakonna tehnovõrkude üksus

Lisa: Asendiplaan

Seletuskiri

Annika Matson

54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee