

Jaak Jaanso

From: Aun Aare <aare.aun@sos-lastekyla.ee>
Sent: reede, 10. jaanuar 2025 17:19
To: Jaak Jaanso
Cc: Indrek Laanepõld; Eneli Vaniko
Subject: RE: Juuru perekodudest

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere!

Saime novembris Teie vastuse seoses Juuru perekodudes ATS asendamisega suitsuanduritega. Oleme vallaga sel teemal edasi suhelnud ning mõned päevad tagasi ka kohtunud. Saime aru, et valla hinnangul ei ole meili teel antud vastused nende jaoks piisavad ja vaja on Päästeameti ametlikku kirja. Selle saamiseks peame ilmselt esmalt ise Teie poole ametliku kirjaga pöörduma. Küsin igaks juhuks üle, et kui teeme SOS Lasteküla poolt ametliku pöördumise, siis kas see tuleb saata Päästeameti üldmeilile või saame edastada otse Lääne päästkeskusele?

Lugupidamisega

AARE AUN
Haldusjuht

SOS Lasteküla Eesti Ühing MTÜ
Jalgpalli tänav 21
11312 Tallinn
+ 372 5330 8635



From: Jaak Jaanso <Jaak.Jaanso@rescue.ee>
Sent: Tuesday, November 12, 2024 11:08 AM
To: Aun Aare <aare.aun@sos-lastekyla.ee>
Cc: Indrek Laanepõld <Indrek.Laanepold@rescue.ee>; Eneli Vaniko <Eneli.Vaniko@rescue.ee>
Subject: FW: Juuru perekodudest

Tere

Kuni kümne kasutajaga hoone võib võrdsustada oluliste tuleohutusnõuete osas I kasutusviisiga hoonega, kui see ei ohusta hoones viibivaid isikuid. Selliselt on piisav, kui Juurus paiknevad SOS Lasteküla perekodude hooned varustatakse autonoomsete tulekahjusignalisatsioonanduritega ja kui ehitistes on tahkekütteseadmeid (ahi, kamin, pliit, katel), siis ka vingugaasianduritega. Andurid tuleb paigaldada vastavalt tootja paigaldusjuhendile. Soovitan andurid paigaldada igasse magamisruumi.

Kuidas seadustada ATSi ehitistest eemaldamine (võimalik ka et ehitise ehitusprojekti tuleb muudatus sisse viia), selle kohta saate infot kohalikust omavalitsusest.

Lugupidamisega

Jaak Jaanso

ohutusjärelvalve büroo

nõunik

mob: +372 502 9972

Jaak.Jaanso@rescue.ee

PÄÄSTEAMET

A. H. Tammsaare pst 61 | 80042 Pärnu

rescue.ee

ohutusportaal.paasteamet.ee



From: Aun Aare <Aare.Aun@sos-lastekyla.ee>

Sent: Monday, November 11, 2024 2:31 PM

To: Indrek Laanepõld <Indrek.Laanepold@rescue.ee>

Subject: Juuru perekodudest

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere!

SOS Lasteküla kasutab Juurus asuvaid peremaju asendushooldusteenuse osutamiseks. Kuigi nende puhul on tegu eraldiseisvate eramutega, siis igasse kodusse on omal ajal paigaldatud ATS, mille järele meie hinnangul vajadust ei ole. Seda põhjusel, et oma olemuselt liigituvad kodud I kasutusviisi ehk eluhoonete alla, mille puhul piisab sellest, et seal on ATS asemel lokaalsed suitsu- ja vinguandurid nagu kõikides tavakodudes ikka. Ka praktilisest seisukohast ei ole ühekordsetes pereelamutes vajadust ATS järele, sest ATS on suunatud ikkagi spetsiifilisematele ja suurematele hoonetele nagu hotellid, kinnipidamisasutused, haiglad, kõrghooned jne.

Kui vaadata 2011.a koostatud eelprojekti, siis seal on määratletud kodude puhul kasutusviisiks III klass, mis siseministri määruse kohaselt tähendab seda, et kasutusviis hõlmab hooneid ja ruume, kus kasutajatelt ei saa eeldada hoone ja ruumide tundmist ning neil on piiratud või puudulikud eeldused iseenda ohutuse tagamiseks. Juhime siinkohal tähelepanu, et kuna tegu on eraldiseisvate kodudega, siis antud juhul on nii **perevanematel kui lastel olemas kõik teadmised nii kodust kui ruumidest** ja neil **ei ole puudulikke ega piiratud teadmisi ohutuse tagamisest**. Kodudel on uste kaudu kokku neli väljapääsu ehk välisuks, majapidamisruumi uks ja kaks terrassi ust. Neist on kõik pereliikmed teadlikud arvestades, et tegu on ikkagi nende enda koduga.

Juhime ka tähelepanu, et kui 2011.a koostatud projektis arvestati peremaja puhul arvestuslikuks inimeste arvuks 9 ja projekti on kirjutatud lause, et maksimaalne hoones viibivate inimeste arv võib olla 40, siis SOS Lasteküla tegevusluba on taotletud ühe maja kohta kuni 6le lapsele ning korraga on tööl üks täiskasvanu. Seega on ühes majas maksimaalselt kuni 7 inimest, mida on oluliselt vähem kui algses projektis arvestatud.

Neid argumente arvesse võttes ning arvestades, et algselt planeerituga on tänaseks olukord muutunud ja erinev projektiga ette nähtust, palume Teie nõusolekut ATS eemaldamiseks ning asendamiseks tuleohutuse tagamise eesmärgil lokaalsete suitsu- ja vinguanduritega.

Oleme valmis muudatust realiseerima tingimustel, mida vajalikuks peate (vajadusel ks) ning kinnitame, et oleme valmis lokaalsed suitsu- ja vinguandurid paigaldama lähtuvalt Päästeameti soovitudest ja hooldama ning hoidma neid töökorras.

Olen samas küsimuses pöördunud esmalt Rapla Vallavalitsuse poole ja kokkuleppel abivallavanemaga jätkan konsulteerimist Teiega.

Lugupidamisega

AARE AUN
Haldusjuht

SOS Lasteküla Eesti Ühing MTÜ
Jalgpalli tänav 21
11312 Tallinn
+ 372 5330 8635

