



## RAPLA VALLAVALITSUS

Päästeamet

22. detsember 2025 nr 6-2/34-26

### **Käopesa detailplaneeringu esitamine kooskõlastamiseks (korduv)**

Päästeameti 17. novembri 2025 kirjaga nr 7.2-3.4/6671-1 jäeti Käopesa detailplaneering kooskõlastamata. Planeeringulahendust täiendati järgmiselt:

- 1) seletuskirja p 7 määramise numbriliselt planeeringus arvestatud naaberkinnistute vaheliste hoonete vaheline tuleohutusküla 4+4 m;
- 2) seletuskirja p 7 kirjeldati tuletõrje veehoidla mahuti kaugus hoonetest 30 m.

Detailplaneeringu põhilahendus 22. detsembri 2025 seisuga on leitav valla kodulehelt <https://rapla.ee/kaopesa-valjataguse/>.

Kooskõlastust taotletakse Vabariigi Valitsuse 1. jaanuari 2025 määruse nr 133 § 3 p 10 alusel. Vastust oodatakse Rapla valla e-posti aadressile [rapla@rapla.ee](mailto:rapla@rapla.ee).

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Cerly-Marko Järvela  
vallaarhitekt

tel 506 1360  
[vallaarhitekt@rapla.ee](mailto:vallaarhitekt@rapla.ee)